



## УРМ

Расходомер-счетчик ультразвуковой УРМ

### Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

У.045000 РЭ

Все права сохранены. Любое тиражирование данной документации, в том числе выборочно, независимо от метода, запрещается без предварительного письменного разрешения компании ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ УЛЬТРА».

Право на внесение изменения без предварительного извещения сохраняется.  
Подлежит изменениям без уведомления.

Авторское право 2025 г.  
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ УЛЬТРА»

---

## Содержание

---

1 Описание и работа.....	7
1.1 Назначение расходомера.....	7
1.2 Метрологические и технические характеристики.....	7
1.3 Состав расходомера.....	10
1.4 Электрические подключения.....	15
1.5 Габаритные размеры.....	17
1.6 Комплектность.....	20
1.7 Маркировка.....	20
1.8 Пломбирование.....	22
1.9 Упаковка .....	22
 2 Использование по назначению.....	23
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	23
 3 Подготовка расходомера к использованию.....	28
3.1 Меры безопасности при подготовке расходомера.....	28
3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра расходомера .....	28
3.3 Монтаж расходомеров.....	28
3.4 Электрический монтаж.....	30
 4 Использование расходомера .....	40
4.1 Запуск расходомера.....	40
4.2 Управление расходомером с помощью дисплея.....	41
4.3 Эксплуатация расходомера через мобильное приложение «УРМ».....	48
4.4 Описание интерфейса LoRaWAN .....	72
4.5 Описание интерфейса M-Bus .....	78
4.6 Описание интерфейса Bluetooth® 4.1.....	93
4.7 Описание интерфейса Modbus RTU.....	93

---

## Содержание

---

5 Техническое обслуживание.....	103
5.1 Общие сведения .....	103
5.2 Демонтаж расходомера.....	103
5.3 Очистка поверхностей расходомера, контактирующих со средой.....	103
5.4 Возможность получения запасных частей.....	104
5.5 Возможность оказания сервисных услуг.....	104
5.6 Указания о поверке расходомера .....	104
5.7 Возврат расходомера изготовителю .....	104
5.8 Аварийное отключение.....	106
5.9 Программное обеспечение.....	106
6 Хранение .....	108
7 Транспортирование.....	109
9 Утилизация.....	110
Список используемых сокращений.....	111
ЗАМЕТКИ .....	112

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами



### Опасность!

Настоящая информация относится к непосредственным рискам при работе с электричеством.



### Опасность!

В обязательном порядке соблюдайте данные предупреждения. Даже частичное несоблюдение этого предупреждающего знака может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью вплоть до летального исхода. Кроме того, имеет место риск возникновения серьезных неисправностей самого измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического оборудования пользователя.



### Информация!

Данные указания содержат важную информацию по погружочно-разгрузочным работам, переноске и обращению с прибором.



### Официальное уведомление!

Настоящее примечание содержит информацию по законодательно установленным предписаниям и стандартам.



### Обращение с прибором

Данный символ обозначает все указания к действиям и операциям, которые пользователю надлежит выполнять в определенной предписанной последовательности.

Данное руководство предназначено для:

- изучения устройства и работы расходомеров-счетчиков ультразвуковых УРМ (далее – расходомеры),
- монтажа расходомеров,
- правильного использования расходомеров во время эксплуатации, а также поверки.

Расходомеры поставляются готовыми к работе. Заводские настройки рабочих параметров выполнены в соответствии с данными заказа.

Ответственность за соответствие заявленным техническим условиям эксплуатации расходомера и за надлежащее использование данных расходомеров несет исключительно пользователь.

К работе с расходомером допускаются лица, изучившие РЭ, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности при работе с электрооборудованием.

Допуск к самостоятельной работе персонала должен осуществляться на основании документального оформления результатов проведенного обучения и тренинга.

Неправильная установка и, как следствие, эксплуатация расходомеров могут привести к потере гарантии.

При необходимости возврата расходомеров на предприятие-изготовитель ООО «УЛЬТРА-АВТОМАТИКА», необходимо заполнить формуляр, приведенный в разделе 5.7.2 данного руководства. Ремонт или наладка производятся только в случае, если копия данного формуляра заполнена полностью и возвращена вместе с расходомером на предприятие-изготовитель ООО «УЛЬТРА-АВТОМАТИКА».

Гарантия может быть отменена в случае несоблюдения требований данного руководства.

### 1 Описание и работа

#### 1.1 Назначение расходомера

Расходомеры-счетчики ультразвуковые УРМ (далее – расходомеры) предназначены для измерения расхода и накопленного объема жидкостей.

Расходомеры характеризуются возможностью измерения объема и расхода в прямом и обратном (реверсивном) направлении потока.

Номинальные диаметры трубопроводов - от DN15 до DN1000.

Расходомеры могут применяться на объектах химической, нефтехимической, нефтегазовой, атомной промышленности и других производственных отраслях.

#### 1.2 Метрологические и технические характеристики

##### 1.2.1 Основные метрологические характеристики расходомеров

Основные метрологические характеристики расходомеров приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Диапазон измерений объемного расхода жидкости

Номинальный диаметр	Значение расхода, м <sup>3</sup> /ч в зависимости от скорости					
	Минимальное значение Q <sub>min</sub>	При v=0,1 м/с	При v=0,28 м/с	При v=1,0 м/с	При v=5,0 м/с	Максимальное значение Q <sub>max</sub>
DN15	0,06	0,06	0,18	0,64	3,18	10 (8,9)
DN25	0,11	0,18	0,49	1,77	8,84	27 (16,4)
DN32	0,17	0,29	0,81	2,90	14,5	43 (25,3)
DN40	0,27	0,45	1,27	4,52	22,6	68 (40,2)
DN50	0,42	0,71	1,98	7,07	35,3	106 (62,6)
DN65	0,72	1,19	3,34	11,9	59,7	179 (107,3)
DN80	1,09	1,81	5,07	18,1	90,5	271 (162,4)
DN100	1,7	2,83	7,9	28,3	141,4	424 (253,3)
DN125	2,65	4,42	12,4	44,2	220,9	663 (394,8)
DN150	3,18	6,36	17,8	63,6	318,1	954 (473,8)
DN200	5,65	11,3	31,7	113,1	565,5	1696 (842)
DN250	8,83	17,7	49,5	176,7	883,6	2651 (1316)
DN300	12,7	25,4	71,3	254,5	1272	3817 (1892)
DN350	17,3	34,6	97,0	346,4	1732	5195 (2578)
DN400	22,6	45,2	126,7	452,4	2262	6786 (3367)
DN450	28,6	57,3	160,3	572,6	2863	8588 (4261)
DN500	35,3	70,7	197,9	706,9	3534	10600 (5260)
DN600	50,9	101,8	285,0	1018	5089	15270 (7584)
DN700	69,2	138,5	387,9	1385	6927	20780 (10311)
DN800	90,4	181,0	506,7	1810	9048	27140 (13470)
DN900	114	229,0	641,3	2290	11451	34350 (16986)
DN1000	141	282,7	791,7	2827	14137	42410 (21009)

Примечание – значения Q<sub>max</sub> в скобках для исполнения Т

Таблица 2 – Погрешность измерений

Наименование характеристики	Значение			
Класс точности	КТ0,3	КТ0,5	КТ1,0	КТ2,0
Относительная погрешность измерений объема и объемного расхода в зависимости от скоростей потока, %:	v≤0,1	$\pm(0,3 + 0,2/v)$	$\pm(0,3 + 0,2/v)$	$\pm(0,3 + 0,2/v)$
	0,1<v≤0,28			
	0,28<v≤1,0			
	1,0<v≤5,0			
	5,0<v≤15	±0,3	±0,5	±1,0
Приведенная к диапазону токового выхода погрешность преобразования в сигнал постоянного тока, %	$\pm 0,03$			
Коэффициент температурного дрейфа токового выхода, $10^{-6}/\text{К}$	$\pm 30$			
Относительная погрешность преобразования в частотно-импульсный сигнал, %	$\pm 0,03$			
Примечание – v – скорость потока в м/с				

### 1.2.2 Основные технические характеристики расходомеров

Основные технические характеристики расходомеров приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Выходные сигналы:	
– токовый, мА	от 4 до 20
– частотный, Гц	от 0 до 4000
Степень защиты IP	IP66/IP67
Параметры электрического питания:	
– напряжение переменного тока, В	100 - 230 В (-15 % / +10 %)
– частота переменного тока, Гц	50/60
– напряжение постоянного тока, В	24 (-80% / +67%)
Напряжение питания встроенной литиевой батареи, В	3,6
Потребляемая мощность, не более:	
– переменного тока, ВА	0,2
– постоянного, Вт	0,1
Условия эксплуатации:	
– максимальное давление измеряемой среды, МПа	43,3
– температура измеряемой среды, °С	от +1 до +50 (от +1 до +180) <sup>1)</sup>
– температура окружающей среды, °С	от -30 до +50
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Масса, кг, не более	см. таблицу 10
Средняя наработка на отказ, ч	90000
Средний срок службы, лет	14

1) Значения для исполнения СВ

- Расходомер необходимо защитить от воздействия внешних источников тепла, в том числе от прямых солнечных лучей.
- По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации расходомеры соответствуют группе исполнения N2 по ГОСТ 52931-2008.
- Температура хранения от минус 50 до плюс 70 °С.
- По электромагнитной совместимости расходомеры соответствуют ГОСТ Р МЭК 61326-1, уровень помех – промышленная электромагнитная обстановка.
- Значение усиления ультразвукового сигнала должно быть не более 70 дБ.

### 1.2.3 Материалы составных частей расходомера

Составные части расходомеров выполнены из материалов, указанных в таблице 4

Таблица 4 – Материалы составных частей расходомера

Составная часть	Материал
Преобразователь расхода первичный (материал трубы/корпуса и фланцев)	12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ASTM 316L (EN 1.4404), Латунь. Другие материалы по запросу.
Корпус сенсора	12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ASTM 316L (EN 1.4404)
Корпус преобразователя сигналов	Алюминиевый сплав
Радиопрозрачное окно	Пластик, стекло
Межблочный кабель (для раздельного исполнения)	Сборка из нескольких кабелей RG316, объединенных общим экраном, или другим кабелем с параметрами, удовлетворяющими требованиям для данного типа расходомеров

## 1.3 Состав расходомера

### 1.3.1 Исполнение расходомеров

**а) По типу преобразователя расхода:**

- с цельнометаллическим первичным преобразователем;
- со сварным первичным преобразователем (исполнение СВ);

**б) По типу монтажа:**

- компактное исполнение;
- раздельное исполнение;

**в) По назначению:**

- стандартное;
- специальное (исполнение Т);

**г) По типу корпуса преобразователя сигналов:**

- в корпусе ВР29;
- в корпусе VF60;

**д) По наличию дисплея:**

- без дисплея;
- с дисплеем для корпуса ВР29;
- с дисплеем для корпуса VF60;

**е) По наличию взрывозащиты:**

- без взрывозащиты;
- взрывозащищенный, с преобразователем сигналов в корпусе VF60.



1) с цельнометаллическим первичным преобразователем, 2) раздельное исполнение\*,  
3) со сварным первичным преобразователем

\*ПРП и ПС раздельного исполнения соединены межблочным кабелем длиной от 1,5 до 30м

Рисунок 1 – Исполнения расходомера ультразвукового



1) корпус BP29, 2) корпус VF60

Рисунок 2 – Варианты корпуса расходомера



1



2

1) дисплей для корпуса BP29, 2) дисплей для корпуса VF60

Рисунок 3 – Варианты дисплея расходомера

### 1.3.2 Принцип действия

Принцип работы расходомеров основан на измерении разности между временем прохождения ультразвукового импульса в измеряемой среде в направлении, совпадающим с направлением потока, и временем прохождения ультразвукового импульса в противоположном направлении. Разность времени пропорциональна скорости потока измеряемой среды, и, следовательно, объемному расходу. При этом ультразвуковые сенсоры, расположенные по диагонали напротив друг друга, функционируют попарно как передатчик и приемник. Таким образом, акустический сигнал, поочередно генерируемый обоими сенсорами, ускоряется, когда направлен по потоку, и замедляется, когда направлен против потока. Разница во времени, возникающая вследствие прохождения сигнала по измерительному каналу в обоих направлениях, пропорциональна средней скорости потока, на основании которой можно затем рассчитать объемный расход. Использование нескольких акустических каналов позволяет компенсировать искажения профиля потока.




Рисунок 4 — Расположение сенсоров в ПРП

Значение объемного расхода  $Q$  рассчитывают по формуле:

$$Q = Gk \times \frac{T_{dn} - T_{up}}{T_{dn} \times T_{up}} \times L_p \times \frac{\pi \times D^2}{4}$$

Где:

$Q$  - объемный расход;

$Gk$  - коэффициент геометрической коррекции;

$T_{dn}$  - время прохождения сигнала между сенсорами по направлению потока;

$T_{up}$  - время прохождения сигнала между сенсорами против направления потока;

$L_p$  - расстояние между сенсорами;

$\pi$  - число Пи;

$D$  - значение внутреннего диаметра прибора.

Значение коэффициента геометрической коррекции ( $Gk$ ) – это уникальный коэффициент для каждого расходомера, учитывающий допуски и отклонения при производстве и сборке преобразователя расхода. Значение  $Gk$  определяется при проведении калибровки расходомера.

### 1.3.3 Устройство расходомеров

Расходомер представляет собой единый блок, состоящий из:

- преобразователь расхода (далее ПРП), представляющий собой моноблок с внутренним каналом для прохода измеряемой жидкости;
- преобразователь сигналов (далее ПС), представляющий собой электронный блок, закрепленный на корпусе ПР, либо на кронштейне и соединенный с ПРП межблочным кабелем.

Полость ПРП оснащена сенсорами с пьезоэлектрическими преобразователями (далее ПП), преобразующими электрический сигнал в ультразвуковой и обратно. Сенсоры, расположенные друг напротив друга, образуют попарно три акустических канала измерения. Преобразователь сигналов на основе информации, полученной от ПРП, реализует функции расчета скоростей потока, направление потока. Далее определяется объёмный расход и объем.

ПС может быть оснащен различными модулями для реализации передачи измеренных значений посредством протоколов M-Bus, Modbus RTU или LoRaWAN, или через интерфейсы импульсный/частотный выход, токовая петля.

Частотный/импульсный/логический выход (физически это один выход) конфигурируется программным обеспечением (далее ПО) и присутствует во всех модификациях ПС. Работает как самостоятельно, так и с одним из интерфейсов.

Корпус ПРП герметизирован с внутренней стороны, с внешней – имеет металлический защитный кожух. На ПРП большого диаметра внешний кожух может отсутствовать. На защитном кожухе с помощью стрелки указано направление потока в расходомере.

ПС, закрепленный на корпусе ПРП (либо на кронштейне), представляет собой электронный блок, встроенный в металлический корпус и имеет две съемные крышки для доступа к внутренним соединителям.

В зависимости от варианта исполнения по источнику питания и типу интерфейса ПС бывает:

- со встроенным источником питания – литиевая батарея только в исполнении с интерфейсом LoRaWAN. Запуск прибора в рабочее состояние осуществляется с помощью кнопки, расположенной на плате в батарейном отсеке (подробнее см. п 4.1)
- с внутренним блоком питания с входным напряжением 100-230В переменного тока
- с внутренним блоком питания с входным напряжением 24В постоянного тока

При подключении внешних источников питания прибор автоматически включается.

В случае форс-мажора и отключения внешних источников питания для прибора общепромышленного применения на плате предусмотрен резервный аккумулятор. Ориентировочное время работы расходомера в таком режиме – около недели.

В случае необходимости либо во избежании разряда АКБ/батареи прибор можно отключить с помощью кнопки, расположенной на плате в батарейном отсеке, либо на блоке питания (подробнее см п 4.1)

## 1.4 Электрические подключения

### 1.4.1 Электрический монтаж

Электрический монтаж должен проводиться в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правила техники безопасности электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» для электроустановок напряжением до 1000 В.

Таблица 5 – Общая информация по электрическим подключениям

Источник питания	100 - 230 В (-15 % / +10 %) (переменный, 50/60 Гц)
	24 В (-80% / +67%) (постоянный)
	Батарейный блок 3,6 В
Потребляемая мощность	Для переменного тока: < 0,2 ВА
	Для постоянного тока: < 0,1 Вт
Межблочный кабель (для раздельного исполнения)	Сборка из нескольких кабелей RG316, объединенных общим экраном, или другим кабелем с параметрами, удовлетворяющими требованиям для данного типа расходомеров
Кабельные вводы (2шт.)	Кабельный ввод M25 x 1,5 F/UTP (согласно ISO/IEC 11801)
Входы и выходы	Все выходные сигналы гальванически изолированы друг от друга и от других электрических цепей.

### 1.4.2 Комбинации выходных сигналов

Комбинации выходных сигналов ПС указаны в таблице 6.

Таблица 6 – Комбинации выходных сигналов

Версия преобразователя сигналов	Комбинации
Базовая	Имеет импульсный/частотный выход
Модульная	Преобразователь сигналов может быть укомплектован одним из следующих модулей: <ul style="list-style-type: none"><li>– модуль токовой петли</li><li>– модуль M-Bus</li><li>– модуль Modbus RTU</li><li>– модуль LoRaWAN.</li></ul>

### 1.4.3 Токовый выход

Выходным параметром токового выхода является значения тока, которое связано линейной функцией с объёмным расходом. Характеристики токового выхода представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики токового выхода

Наименование параметра	Значение
Интервал настройки значения тока: при расходе $Q = 0\text{-}100\%$ при наличии ошибки	4-20 мА <3,5 мА или >21 мА
Температурный коэффициент	Стандартно $\pm 30 \times 10^{-6} \text{ К}^{-1}$
Внешнее напряжение, DC, $U_{\text{внеш}}$ , В	$\leq 32$
Максимальная сила тока $I_{\text{max}}$ , мА	21,75
Остаточное напряжение постоянного тока, $U_0$ , В	$\geq 6$
Максимальное сопротивление нагрузки $R_L$ , кОм	$R_{L\text{max}} = (U_{\text{внеш}} - U_0) / I_{\text{max}}$

### 1.4.4 Импульсный/частотный выход

Выходными параметрами частотного выхода является частота следования импульсов, которая связана линейной функцией с одним из измеряемых параметров объёмного расхода (например:  $Q_{\text{max}} = 10 \text{ м}^3/\text{ч}$ , частота – 1000 Гц).

Выходными параметрами импульсного выхода являются вес импульса и его длительность.

Длительность импульсов настраивается как автоматическая, симметричная или фиксированная (от 0,1 до 100 мс).

Импульсный выход так же можно настроить в логическом режиме, который позволяет управлять внешней трубопроводной задвижкой/клапаном. В случае превышения верхнего порогового значения расхода жидкости (прорыв на линии) или по необходимости подается логический сигнал на закрытие задвижки/клапана.

Характеристики импульсного выхода представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Характеристики импульсного выхода

Наименование параметра	Значение
Внешнее напряжение постоянного тока $U_{\text{внеш}}$ , В	36
Максимальная сила тока (ключ разомкнут) $I$ , не более, мА	0,001
Максимальная сила тока (ключ замкнут) $I$ , мА	136
Остаточное напряжение (ключ замкнут) $U_0$ , В при: $I = 10 \text{ мА}$	0,4
$I = 50 \text{ мА}$	2,0
Сопротивление нагрузки $R_L$ , кОм	от 0,25 до 1

### 1.5 Габаритные размеры




Рисунок 5 – Габаритные размеры расходомера с преобразователем сигнала в корпусе BP29




Рисунок 6 – Габаритные размеры расходомера с преобразователем сигнала в корпусе VF60

Габаритные размеры расходомеров указаны в таблице 9.

Таблица 9 – Габаритные размеры и масса расходомеров

Составная часть расходомера	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	Длина, L	Ширина, M	Высота, H	
Преобразователь расхода DN15	200	150	150	8
Преобразователь расхода DN20	200	160	160	9
Преобразователь расхода DN25	235	160	160	12
Преобразователь расхода DN32	260	160	180	14
Преобразователь расхода DN40	260	180	200	16
Преобразователь расхода DN50	280	180	210	18
Преобразователь расхода DN65	300	190	230	20
Преобразователь расхода DN80	350	220	250	25
Преобразователь расхода DN100	380	240	270	30
Преобразователь расхода DN125	400	245	282	30
Преобразователь расхода DN150	440	300	325	42
Преобразователь расхода DN200	470	350	435	80
Преобразователь расхода DN250	530	450	494	120
Преобразователь расхода DN300	600	500	552	162
Преобразователь расхода DN350	630	560	607	215
Преобразователь расхода DN400	710	640	670	302
Преобразователь расхода DN450	665	680	740	350
Преобразователь расхода DN500	780	750	774	400
Преобразователь расхода DN600	840	890	900	530
Преобразователь расхода DN700	960	995	1000	610
Преобразователь расхода DN800	1080	1135	1110	910
Преобразователь расхода DN900	1200	1135	1220	1100
Преобразователь расхода DN1000	1300	1360	1350	1600
Преобразователь сигналов в корпусе BP29	175	150	115 <sup>3)</sup>	3
Преобразователь сигналов в корпусе VF60	242	144	137 <sup>3)</sup>	3
Длина межблочного кабеля, м	не более 300 м			

Примечания:

1 Значение ширины приведены при условии исполнения фланцев по ГОСТ 33259.

2 Допустимые отклонения габаритных размеров и массы в соответствии с действующей КД.

3 Без учета размера кабельного ввода.




Рисунок 7 – Габаритные размеры безфланцевого расходомера с преобразователем сигнала в корпусе VF60

Таблица 10 – Габаритные размеры и масса расходомеров в безфланцевом исполнении

Составная часть расходомера	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	Длина, L	Ширина, D	Высота, H	
Преобразователь расхода DN50	140	176	255	20
Преобразователь расхода DN80	140	176	255	18
Преобразователь расхода DN100	140	216	295	24
Преобразователь расхода DN150	200	255	352	45
Преобразователь расхода DN200	200	297	420	60

## 1.6 Комплектность

Комплектность расходомера указана в таблице 11.

Таблица 11 – Состав комплекта

Наименование	Кол-во, шт.
1. Расходомер (ПРП и ПС)	1
2. Межблочный кабель	1*
3. Литиевые батареи (2 шт.), с соединительным разъемом	1**
4. Руководство по эксплуатации	1
5. Паспорт	1
6. Упаковка	1

\* для раздельного исполнения

\*\* в зависимости от интерфейса

Допускается прикладывать к поставке иную документацию, в соответствии с условиями договора или по согласованию с заказчиком.

## 1.7 Маркировка

Маркировка расходомеров наносится на специальные таблички, которые закрепляются на корпусах ПРП, ПС. Маркировочные обозначения также наносятся на титульные листы эксплуатационной документации.

Пример оформления таблички приведен на рисунке 8.




Рисунок 8 – Табличка на ПС

Таблица 12 – Маркировка расходомеров

Маркировочное обозначение	Место нанесения		
	ПРП	ПС	ЭД
Наименование предприятия-изготовителя	х	х	х
Страна, город	х	х	х
Товарный знак предприятия-изготовителя	х	х	х
Полное условное обозначение расходомера	х	х	х
Знак утверждения типа средств измерений	х	х	х
Знак Евразийское соответствие ЕАС	х	х	х
Заводской номер	х	х	
Дата выпуска изделия	х		
Номинальный диаметр ПР (DN, мм)	х	х	
Рабочее давление (РН, МПа)	х	х	
Вид питания, номинальное значение напряжения питания (В)		х	
Тип тока (постоянный/переменный)		х	
Частота тока, Гц		х	
Номинальная потребляемая мощность (Вт)		х	
Степень защиты оболочки, IP	х	х	
Информация о входах и выходах		х	
Постоянная расходомера Gk		х	
Рабочий диапазон расхода, м <sup>3</sup> /ч;		х	
Относительная погрешность измерения расхода, %		х	
Температура окружающей среды	х	х	
Материал корпуса и фланцев	х		
Длина межблочного кабеля <sup>1)</sup>		х	

1) В зависимости от исполнения

На транспортной таре наносятся основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, имеющие значение: «Хрупкое-осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Штабелировать запрещается» или “Ограничения по количеству ярусов штабелей” по ГОСТ 14192-96. Кроме предупредительных знаков на транспортную тару должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи.

Основные надписи:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя и его адрес;
- наименование пункта назначения.

Дополнительные надписи:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование отправителя и его адрес.

Информационные надписи:

- масса брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, высота).

### 1.8 Пломбирование

Расходомер-счетчик ультразвуковой УРМ имеет заводское пломбирование для предохранения от несанкционированного доступа к ПРП и ПС.

### 1.9 Упаковка

Способ упаковки, транспортная тара, материалы, применяемые при упаковке, и порядок размещения соответствуют технической документации предприятия-изготовителя.

Эксплуатационная документация помещается в защитную полиэтиленовую пленку, а затем в картонный конверт. Также в ящик помещается упаковочный лист.

### 2 Использование по назначению

#### 2.1 Эксплуатационные ограничения

##### 2.1.1 Требования к установке и эксплуатации

Должны выполняться следующие требования при установке и эксплуатации расходомеров:

- в зоне установки расходомера не должно находиться оборудование, способное создать помехи при работе;
- расходомеры должны быть надежно заземлены в соответствии с принятymi нормами.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения любого типа, возникшие в результате использования данного изделия.

На каждый приобретенный расходомер действует гарантия согласно документации на изделие и условиям изготовителя по реализации и поставке.

Ответственность за соответствие данных расходомеров определенной цели по их применению, лежит на пользователе. Изготовитель не несет ответственности за последствия использования прибора пользователем не по назначению. Неправильная установка и управление измерительными приборами (системами) ведет к потере гарантии.

##### 2.1.2 Квалификация персонала

К эксплуатации расходомеров допускаются лица, изучившие настояще руководство, имеющие группу допуска по эксплуатации электроустановок не ниже II, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности по работе с электрооборудованием

##### 2.1.3 Требования к монтажным участкам

###### 2.1.3.1 Общие требования

Внутренняя сторона трубопровода на измерительных позициях не должна иметь острых кромок и элементов, создающих возмущения потока. Расстояние от торца уплотнительной поверхности ответного фланца выходного участка расходомера до других внешних датчиков должно составлять  $\geq (5 \text{ Ду})$ . Используйте датчики, как можно менее перекрывающие диаметральное сечение трубопровода, чтобы избежать возмущений профиля потока.

При опасности возникновения кавитации необходимо принять соответствующие меры для ее предотвращения.

###### 2.1.3.2 Вибрация

Запрещается использовать расходомер при возникновении колебаний трубопроводов превышающих допустимые значения (см. п.1.2.2).





Рисунок 9 – Вибрация

### 2.1.3.3 Минимальные входной и выходной участки




1 Входной участок см. пункты 2.1.3.5 и 2.1.3.9

2 Выходной участок после расходометра  $\geq 3$  Ду

Рисунок 10 – Рекомендуемые длины прямых участков на входе и выходе расходометра

### 2.1.3.4 Отводы типа 2D или 3D




Входной участок после отвода 2D (расположен в двух плоскостях):  $\geq 5$  Ду

Входной участок после отвода 3D (расположен в трех плоскостях):  $\geq 10$  Ду

Рисунок 11 – Отводы типа 2D или 3D

### 2.1.3.5 Т-образное соединение



1 Входной участок  $\geq 5$  Ду

Рисунок 12 – Т-образное соединение

**2.1.3.6 Положение расходомера в изогнутых трубопроводах**




Рисунок 13 – Положение расходомера в изогнутых трубопроводах

**2.1.3.7 Свободная подача или слив продукта**





Рисунок 14 – Свободный слив

### 2.1.3.8 Расположение регулирующего клапана




1 Выходной участок  $\geq 20D_u$

Примечание – допускается уменьшение длины прямого участка после расходомера до минимально допустимого – 10  $D_u$ .

Рисунок 15 – Расположение регулирующего клапана


### 2.1.3.9 Расположение насоса



1 Входной участок  $\geq 15D_u$

Рисунок 16 – Расположение насоса

### 2.1.3.10 Нисходящий участок трубопровода длиной более 5 м




1 Нисходящий участок  $\geq 5$  м

2 Установка воздуховыпускного клапана

Рисунок 17 – Нисходящий участок трубопровода длиной более 5 м

Для предотвращения образования разряжения установите воздуховыпускной клапан после расходомера.

### 2.1.3.11 Положение фланцев



1 Угол не более 0,5 градусов

Рисунок 18 – Положение фланцев

### 3 Подготовка расходомера к использованию

#### 3.1 Меры безопасности при подготовке расходомера

Источниками опасности при монтаже и эксплуатации расходомеров являются электрический ток и измеряемая среда, находящаяся под давлением до 43,3 МПа при температуре до 180 °С.

При подготовке расходомеров необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, «Правила безопасности электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» для электроустановок напряжением до 1000 В.

Расходомеры должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

Все работы по подготовке расходомеров к работе, монтажу и эксплуатации необходимо проводить после тщательного ознакомления со схемой, руководством по эксплуатации.

Подсоединение и отсоединение расходомера на трубопроводе должно производиться при полном отсутствии жидкости в трубопроводе.

Подключение блока питания должно проводиться только при выключенном питании.

Расходомер не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации, а также в процессе ремонта, окончания срока службы и при утилизации.

#### 3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра расходомера

- Тщательно проверьте упаковку на наличие повреждений или признаков, указывающих на ненадлежащее обращение. О выявленных недостатках сообщите транспортной компании или местному представителю изготовителя.
- Проверьте упаковочный лист, чтобы установить наличие полной комплектации.
- По типовым табличкам проверьте соответствие поставленного расходомера.
- Проверьте, правильное ли напряжение питания указано на типовой табличке.
- Удалите с расходомера все транспортировочные предохранительные устройства и защитные покрытия.
- Обратите внимание на то, чтобы уплотнительные прокладки были того же диаметра, что и трубопроводы.
- Обратите внимание на правильное направление потока в расходомере. Оно указывается с помощью стрелки на корпусе преобразователя расхода.

### 3.3 Монтаж расходомеров

Монтажное положение расходомера представлено на рисунке 19.




Рисунок 19 – Монтажное положение блока электроники расходомера горизонтальное (правильно) и вертикальное (неправильно)

#### 3.3.1 Крепление корпуса преобразователя сигналов раздельного исполнения на монтажную стойку

Выполните монтаж преобразователя сигналов согласно приведенной ниже рекомендации




Рисунок 20 – Крепление на монтажной стойке

- 1 Прижмите кронштейн с преобразователем сигналов
- 2 Закрепите преобразователь сигналов стандартными U-образными скобами и шайбами
- 3 Затяните гайки

### 3.3.2 Крепление корпуса преобразователя сигналов раздельного исполнения на плоскую поверхность

Выполняйте монтаж преобразователя сигналов согласно приведенной ниже рекомендации




Рисунок 21 – Крепление на плоской поверхности



- 1 Кронштейн с преобразователем сигналов
- 2 Крепежные элементы (в комплект поставки не входят)

## 3.4 Электрический монтаж

### 3.4.1 Общая информация



**ВНИМАНИЕ!** Напряжение источника питания должно соответствовать маркировке расходомера. Перед началом электрических подключений следует снять напряжение питания.



**ВНИМАНИЕ!** При питании расходомера от электрической сети вблизи устройства необходимо установить внешний выключатель или автоматический рубильник для возможности отключения питания (например, в целях проведения сервисного обслуживания). Он должен быть легко доступен для оператора и обозначен в качестве устройства отключения для данного оборудования.

Выключатель или автоматический рубильник и проводка должны соответствовать требованиям конкретного применения, а также локальным требованиям (в части обеспечения безопасности), предъявляемым к установке оборудования.

Для подключения цепей напряжения питания или сигнальных цепей может быть использован 3-х жильный экранированный кабель. Наружный диаметр кабеля должен быть в пределах 6 - 12 мм.

Площадь поперечного сечения проводников должна быть в пределах 0,13 - 2,5 мм<sup>2</sup> (AWG14-26). Изоляция кабеля должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60245/60227.




**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием корпуса расходомера необходимо убедиться, что напряжение питания отключено как в цепи питания, так и в сигнальной цепи! Перед подключением проводов в цепях питания и в сигнальных цепях убедитесь, что напряжение питания отключено!

Подключение цепей питания и сигнальных цепей следует выполнять в следующей последовательности:

- следует открыть заднюю крышку алюминиевого корпуса прибора
- пропустить кабель питания и сигнальный кабель через соответствующий кабельный ввод и закрепить кабели в кабельных вводах
- подключить проводник заземления
- подключить провода цепи питания и провода сигнальной цепи к соответствующим клеммам блока электроники
- закрыть заднюю крышку алюминиевого корпуса прибора

Клеммы и их обозначение для подключения питания 100-230В (-15%/+30%, переменный ток AC) к ПС представлены на рисунке 22.




1 Фаза «L»; 2 Ноль «N»; 3 Заземление.

Рисунок 22 – Клеммы для подключения питания 100-230В (-15%/+30%, переменный ток) к ПС

## Подготовка расходомера к использованию

Клеммы и их обозначение для подключения питания 24В (-80% / +67%, постоянный ток DC) к ПС представлены на рисунке 23.



1 Плюс питания «V+»; 2 Минус питания «V-»; 3 Заземление.


Рисунок 23 – Клеммы для подключения питания 24В  
(-80 %/+67%, постоянный ток) к ПС



**ВНИМАНИЕ!** Информация о версиях и конфигурации выходных сигналов в Вашем расходомере указана на наклейке, которая расположена сверху на крышке БП.


## Подготовка расходомера к использованию

Клеммы и их обозначение для подключения сигнальных проводов представлены на рисунке 24




### a) Токовая петля

- 1 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «1»;
  - 2 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «2»;
- A+ – Клемма токового выхода «A+» ;  
A – Клемма токового выхода «A».



### б) M-Bus

- 1 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «1»;
  - 2 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «2»;
- M1 – Клемма выхода интерфейса M-Bus «M1»;  
M2 – Клемма выхода интерфейса M-Bus «M2».




### в) Modbus

- 1 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «1»;
  - 2 – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «2»;
- A – Клемма выхода интерфейса Modbus «A»;  
B – Клемма выхода интерфейса Modbus «B».

Рисунок 24 – Клеммы для подключения интерфейсов

### 3.4.2 Подсоединение проводов в корпус VF60 по двухпроводной схеме

Клеммы и их обозначение для подключения проводов представлены на рисунке 25



*A – Клемма токового выхода «A»;*

*A+ – Клемма токового выхода «A+»;*

*B – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «B»;*

*B+ – Клемма импульсного/частотного/логического выхода «B+»;*

*GND – Клемма заземления;*

Рисунок 25 – Клеммы для подключения интерфейсов и питания

### 3.4.3 Подсоединение проводов в корпус VF60 с питанием 24В

Клеммы и их обозначение для подключения проводов представлены на рисунке 26





Рисунок 26 – Клеммы для подключения интерфейсов и питания

### 3.4.4 Заземление корпуса преобразователя расхода посредством отдельного заземляющего проводника М.

Отдельный заземляющий проводник М выполняет функцию защитного (РЕ) заземления. Смотрите соответствующие предписания, касающиеся требований, предъявляемых к этому особому виду установок (например, использование автоматических предохранительных выключателей, действующих при появлении тока утечки).



*М – отдельный заземляющий проводник: медный проводник сечением  $\geq 4 \text{ мм}^2$  с кабельным наконечником под М5 (в комплект поставки не входит)*

Рисунок 27 – Организация заземления при помощи отдельного заземляющего проводника М

При подключении к цепям заземления руководствоваться требованиями нормативных документов ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (VDE 0100/VDE 0106 и/или IEC 364/IEC 536).

### 3.4.5 Проверка качества электромонтажа

- необходимо соблюдать требования безопасности при подключении цепей переменного тока.
- следует убедиться, что подключаемое напряжение соответствует напряжению питания расходомера.
- следует убедиться, что проводники цепи питания и сигнальной цепи подключены корректно.
- следует убедиться, что кабельные вводы плотно затянуты.
- следует убедиться, что крышка корпуса расходомера плотно закрыта и затянута.

### 3.4.6 Схемы подключения выходных сигналов

#### 3.4.6.1 Общие сведения



**ВНИМАНИЕ!** Все группы электрически изолированы друг от друга и от других цепей входных и выходных сигналов.

**Импульсный/частотный и токовый выходы работают исключительно в пассивном режиме, при котором необходим внешний источник питания ( $U_{ext}$ ).**

**Неиспользуемые токопроводящие клеммы не должны соприкасаться с другими токопроводящими частями.**

Таблица 13 – Условные обозначения на электрических схемах

	mA - миллиампер от 4 до 20 mA. $R_L$ обозначает внутреннее сопротивление в контрольных точках вместе с сопротивлением кабеля
	Источник напряжения постоянного тока $U_{ext}$ , внешний источник питания, независимость от полярности подключения
	Источник напряжения постоянного тока $U_{ext}$ , соблюдайте полярность подключений в соответствии со схемами
	Встроенный в устройство управляемый источник тока
	Электронный или электромагнитный счетчик При частоте сигнала более 100 Гц для подключения счетчиков должен быть использован экранированный кабель. $R_i$ - внутреннее сопротивление счетчика
	Конвертер мастер M-Bus

### 3.4.6.2 Базовая версия выходных сигналов

Пассивный импульсный/частотный выход, базовая версия:

- любая полярность подключения;
- $U_{ext} \leq 40$  В постоянного тока;
- $f_{max}$  настроена по умолчанию на  $f_{max} = 1$  кГц;  $I \leq 36$  мА. Возможный диапазон в пределах  $100$  Гц  $< f_{max} \leq 4$  кГц;
- при разомкнутом  $I \leq 0,001$  мА при  $U_{ext} = 40$  В постоянного тока;
- при замкнутом  $U_{0,max} = 0,4$  В при  $I \leq 10$  мА,  $U_{0,max} = 2$  В при  $I \leq 50$  мА.
- при частотах более  $100$  Гц необходимо использовать экранированные кабели для снижения влияния электрических помех (ЭМС);

В случае превышения следующего максимального полного сопротивления нагрузки  $R_{L,max}$  необходимо соответствующим образом понизить полное сопротивление нагрузки  $R_L$  при помощи параллельного подключения резистора  $R$ :

- $f_{max} \leq 100$  Гц:  $R_{L,max} = 47$  кОм;
- $f_{max} \leq 4$  кГц:  $R_{L,max} = 1$  кОм.

Минимальное сопротивление нагрузки  $R_{L,min}$  рассчитывается следующим образом:

$$R_{L,min} = (U_{ext} - U_0) / I_{max}$$




Рисунок 28 – Пассивный импульсный/частотный выход

### 3.4.6.3 Модульные версии выходных сигналов

Модуль «Токовая петля» (пассивный токовый выход):

- $U_{ext} \leq 32$  В постоянного тока;
- Пороги ошибки: нижний – 3,375 мА, верхний – 21,75 мА;
- $U_0 \geq 6$  В;
- $R_L \leq (U_{внеш.} - U_0) / I_{max}$




Рисунок 29 – Модуль «Токовая петля»



**ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность подключений.**

Модуль «M-Bus»:

- любая полярность подключения;
- одно ведомое устройство занимает 2 единичные нагрузки – до 3мА;




Рисунок 30 – Модуль «M-Bus»

### 4 Использование расходомера

#### 4.1 Запуск расходомера

Расходомер поставляется комплектно, готовым к эксплуатации. Настройка рабочих параметров производится на заводе-изготовителе в соответствии с техническими требованиями.

Перед подключением к источнику питания убедитесь в правильности электрического монтажа. Проверьте следующее:

- расходомер не должен иметь механических повреждений и его монтаж должен быть выполнен в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации;
- соединение с источником питания должно быть выполнено в соответствии с руководством по эксплуатации;



**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что технические характеристики источника питания соответствуют требованиям паспортных данных расходомера.

После включения питания расходомером проводится самодиагностика. После этого прибор сразу начинает выполнять измерения и отображать текущие значения.



**ВНИМАНИЕ!** Приборы с батарейным блоком питания поставляются выключенными для исключения разряда батареи при длительном хранении. Для включения прибора необходимо нажать кнопку включения питания, расположенную на плате в батарейном отсеке и удерживать в течении 1 секунды.



**ВНИМАНИЕ!** Для выключения прибора с любым источником питания необходимо нажать и удерживать в течении 20 секунд кнопку расположенную на плате в батарейном отсеке либо на блоке питания.




Рисунок 31 – Кнопка включения/выключения питания

### 4.2 Управление расходомером с помощью дисплея

Дисплейный модуль является дополнительным элементом визуализации информации в приборе. Он предназначен для отображения в реальном времени ключевых параметров контролируемого процесса, таких как расход, скорость потока, скорость звука и др.

Также дисплей информирует о состоянии прибора, отображая сообщения об ошибках и с помощью пиктограмм статус подключения интерфейсов.

Модуль дисплея состоит из жидкокристаллического дисплея и трёх сенсоров магнитного поля в качестве кнопок управления. В версии дисплея для корпуса VF60 предусмотрены механические кнопки, дублирующие магнитные сенсоры. Нижние сенсоры отвечают за переключение отображаемой информации в рамках одного меню, верхний сенсор отвечает за переключение между меню и возврат к началу.

Дисплей разделён на три строки. Первая и вторая строки отображают текстовую информацию, третья – графическую.



Рисунок 32 – Дисплейный модуль

#### 4.2.1 Меню параметров

При включении прибора дисплей по умолчанию отображает начальный экран меню параметров Расход (объемный), который показывает текущий объёмный расход измеренный прибором. В первой строке отображается значение параметра, во второй – название параметра.

Переключение между экранами меню осуществляется при помощи кнопки (магнитного датчика) 2 и кнопки (магнитного датчика) 3. Воздействие на кнопку (магнитный датчик) 1 возвращает отображение к начальному экрану Расход (объемный). В случае, если отображается начальный экран Расход (объемный), воздействие на кнопку 1 переключает дисплей в меню ошибок.

## Использование расходомера




Рисунок 33 – Переход между экранами меню параметров




Рисунок 34 – Возврат на начальный экран меню параметров

Таблица 14 – Элементы меню параметров

Отображение на дисплее	Единица измерения	Описание
F	$\text{м}^3/\text{ч}$	Расход (объемный)
V+/-	$\text{м}^3$	Суммарный объем (положительный + отрицательный)
V+	$\text{м}^3$	Положительный объем (прямое направление потока)
V-	$\text{м}^3$	Отрицательный объем (обратное направление потока)
VoS	$\text{м}/\text{с}$	Средняя скорость звука в среде
K1:VoS	$\text{м}/\text{с}$	Скорость звука в среде по каналу 1
K2:VoS	$\text{м}/\text{с}$	Скорость звука в среде по каналу 2
K3:VoS	$\text{м}/\text{с}$	Скорость звука в среде по каналу 3

Таблица 14 – Элементы меню параметров (продолжение)

Отображение на дисплее	Единица измерения	Описание
v	м/с	Средняя скорость потока
K1:v	м/с	Скорость потока по каналу 1
K2:v	м/с	Скорость потока по каналу 2
K3:v	м/с	Скорость потока по каналу 3
K1:Усил	dB	Уровень усиления сигнала на канале 1
K2:Усил	dB	Уровень усиления сигнала на канале 2
K3:Усил	dB	Уровень усиления сигнала на канале 3
K1:C/Ши	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 1 (Upstream)
K1:C/Шд	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 1 (Downstream)
K2:C/Ши	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 2 (Upstream)
K2:C/Шд	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 2 (Downstream)
K3:C/Ши	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 3 (Upstream)
K3:C/Шд	dB	Соотношение Сигнал/Шум для канала 3 (Downstream)

Примечание: K1, K2, K3 - обозначения каналов измерения прибора.

#### 4.2.2 Меню ошибок

В меню ошибок в первой строке отображается общее количество ошибок по уровням их критичности, во второй наименование ошибки. При переходе в меню отображается начальный экран. Каждый экран меню соответствует одной из текущих ошибок выявленных прибором, кроме начального. Начальный экран меню показывает либо «—», если ошибок нет, либо «Пустая труба», если комбинация ошибок указывает на подобное состояние системы.

Кнопки 2 и 3 позволяют переключаться между экранами для просмотра наименований текущих ошибок. Кнопка 1 работает аналогично меню параметров:

- при воздействии на кнопку, когда на дисплее отображается любой кроме начального экран меню, возвращает на стартовую позицию;
- при воздействии на кнопку, когда на дисплее отображается начальный экран меню возвращает в меню параметров на экран «K1:Усил».




Рисунок 35 – Переход в меню ошибок




Рисунок 36 – Переход между экранами меню ошибок




Рисунок 37 – Возврат на начальный экран меню ошибок




Рисунок 38 – Возврат в меню параметров

#### Сообщения об ошибках

Сообщения имеют префикс, указывающий на **уровень критичности** согласно стандарту NAMUR:

- **S (Serious - Серьезная):** Требует внимания. Может указывать на ухудшение точности или возможный отказ.
- **F (Failure - Авария):** Критическая ошибка. Нормальная работа прибора невозможна или данные недостоверны. Требует немедленного вмешательства.
- **I (Information - Информация):** Информационное сообщение о состоянии прибора или процессе (например, калибровка). Не указывает на неисправность.

Таблица 15 – Элементы меню ошибок

Отображение на дисплее	Уровень	Описание
S K1:Шум	S	Серьезная: Высокий уровень шума на канале 1
S K1:Возд.	S	Серьезная: Обнаружение воздуха/газа в потоке на канале 1
F K1:Сенс.	F	Авария: Неисправность сенсора или его цепи на канале 1
S K1:Ампл.	S	Серьезная: Проблема с амплитудой сигнала на канале 1 (низкая/высокая)
S K2:Шум	S	Серьезная: Высокий уровень шума на канале 2
S K2:Возд.	S	Серьезная: Обнаружение воздуха/газа в потоке на канале 2
F K2:Сенс.	F	Авария: Неисправность сенсора или его цепи на канале 2
S K2:Ампл.	S	Серьезная: Проблема с амплитудой сигнала на канале 2 (низкая/высокая)

## Использование расходомера


Таблица 15 – Элементы меню ошибок (продолжение)

Отображение на дисплее	Уровень	Описание
S K3:Шум	S	Серьезная: Высокий уровень шума на канале 3
S K3:Возд.	S	Серьезная: Обнаружение воздуха/газа в потоке на канале 3
F K3:Сенс.	F	Авария: Неисправность сенсора или его цепи на канале 3
S K3:Ампл.	S	Серьезная: Проблема с амплитудой сигнала на канале 3 (низкая/высокая)
F K1:Ск.3.	F	Авария: Ошибка измерения скорости звука на канале 1
F K2:Ск.3.	F	Авария: Ошибка измерения скорости звука на канале 2
F K3:Ск.3.	F	Авария: Ошибка измерения скорости звука на канале 3
I Калибр.	I	Информация: Идет процесс калибровки
F Измер.	F	Авария: Общая ошибка измерения (превышены допустимые условия, сбой алгоритма)
F Память	F	Авария: Ошибка внутренней памяти прибора
S Ноль	S	Серьезная: Ошибка или предупреждение, связанное с нулевой точкой/нулевой коррекцией
F Интерф.А	F	Авария: Ошибка интерфейса А (Интерфейс связи с модулями Modbus, M-Bus, HART, LoRa)
F Интерф.В	F	Авария: Ошибка интерфейса В (Интерфейс связи с модулем токовой петли)
F Напр.кан	F	Авария: Направление потока (Если направление потока по каналам разная)
F Фронтэнд	F	Авария: Ошибка аналоговой части (Front-end) прибора
I Ток.пет.	I	Информация: Состояние токовой петли
F Ток.пет.	F	Авария: Ошибка в цепи токовой петли
F Контр.с.	F	Авария: Ошибка контроля целостности системы или контрольной суммы
F Настр.	F	Авария: Ошибка в настройках прибора (недопустимые значения, сбой загрузки)
I ???	I	Информация: Зарезервировано или неизвестное информационное сообщение
F ???	F	Авария: Зарезервировано или неизвестная критическая ошибка

### 4.2.2 Графическая часть дисплея


В графической части дисплея на третьей строке отображаются некоторые состояния прибора и подключенные интерфейсы. Расшифровка пиктограмм графической части представлена ниже:

**ПЕРЕЗАГРУЗКА** – запущена перезагрузка системы


 – обнаружены ошибки

 – включено прямое направление потока


 – включено обратное направление потока

 – установлено подключение по BLE

**Ток4-20** – дополнительный модуль Токовая петля

 – дополнительный модуль LoRa

 – дополнительный модуль M-Bus

 – дополнительный модуль Modbus

### 4.3 Эксплуатация расходомера через мобильное приложение «УРМ»

#### 4.3.1 Общие данные

- Работа расходомера осуществляется посредством мобильного приложения «УРМ», работающего на устройствах с операционной системой Android.
- Требования к операционной системе Android — версия 7 и выше.
- Мобильное устройство должно поддерживать протокол Bluetooth 4.1 и выше.
- Скачать приложение возможно бесплатно на официальном сайте, по ссылке (QR коду), указанной на маркировочной табличке расходомера.

#### 4.3.2 Установка приложения «УРМ»

Найдите приложение «УРМ» на официальном сайте. Для загрузки выберите пункт «Установить».

Для корректной работы приложения «УРМ» необходимо разрешить ему определение местоположения в настройках прав приложений Android. Если при отображении интерфейса часть объектов не помещается на экране или текст обрезан по высоте, то установите в настройках экрана смартфона «мелкий» масштаб изображения на экране.

#### 4.3.3 Запуск приложения «УРМ»

Чтобы запустить приложение «УРМ», коснитесь его значка на экране приложений вашего устройства.

После входа в приложение «УРМ» автоматически начнется поиск устройств доступных для подключения. Если расходомер находится в диапазоне видимости устройства, то через некоторое время он появится в списке (рисунок 39). Если расходомер не появился в списке, необходимо подойти к нему ближе и проверить наличие у него питания.



Рисунок 39 – Стартовый экран

Для выбора устройства необходимо нажать на его изображение «УРМ», после чего появится окно для ввода пароля (рисунок 40).




Рисунок 40 – Экран ввода пароля

При вводе неверного пароля данное окно закроется и появится сообщение о том, что пароль неверный.

В случае ввода верного пароля произойдет подключение к прибору.

В приложении «УРМ» предусмотрено три уровня доступа к управлению – «Пользовательский», «Калибровочный» и «Сервисный». Каждому уровню присвоен свой пароль.



### Пользовательский пароль по умолчанию - **900001**

Рекомендуется сменить пароль после установки и начала эксплуатации прибора.

#### 4.3.4 Основное меню приложения «УРМ»

Основное меню приложения «УРМ» состоит из нескольких окон:

- «Инфо»;
- «График»;
- «Ошибки»;
- «Настройки».

Уровни доступа имеют различия в окне «Настройки».

#### 4.3.5. Описание окна «Инфо»

После того как устройство подключено, на экране появится главное окно (рисунок 41), в котором представлены значения текущего расхода в метрах кубических в час, общий накопленный расход в литрах и амплитуда сигнала на первом канале в децибелах.

Существует возможность изменения размерности измеряемых величин путем нажатия на выпадающий список:

- для текущего расхода это метры кубические и литры в час (выноска 1),
- для накопленного расхода это литры и метры кубические (выноска 2).

В выпадающем списке 1 возможен выбор величины метры в секунду, в результате которого в поле значения «Расход» будет выводиться текущая скорость потока.

В данном окне предусмотрено поле ошибок (выноска 3), которые могут возникать при работе расходомера. Информация о возникших ошибках представлена на экране «Ошибки».

Поле текущего состояния взаимодействия приложения «УРМ» с расходомером (выноска 4), показывает, подключено или отключено устройство в данный момент.

Также на экране данного окна отображена информация о подключенных интерфейсах (выноска 5), текущих приборных дате и времени (выноска 7) и температуре измеряемой среды или блока электроники (выноска 8).

Для управления подключением нужно перейти в настройки интерфейсов.

Если прибор оборудован батарейным питанием, то в случае низкого заряда батареи будет отображено это предупреждение (выноска 6).




Рисунок 41 – окно «Инфо»

В каждом окне предусмотрены кнопки навигации по приложению: «Инфо», «График», «Ошибки» и «Настройки».

#### 4.3.6 Описание окна «График»

При нажатии на кнопку «График», откроется новое окно (рисунок 42).




Рисунок 42 – окно «График»

В данном окне отображается текущий расход в графическом представлении в режиме реального времени, а также численные значения текущего расхода в литрах в час.

Продублированы поля из окна «Инфо», которые информируют об ошибках (выноска 1), состоянии подключения (выноска 2), текущем времени (выноска 3) и низком заряде батарейного блока питания (выноска 4).

#### 4.3.7 Описание окна «Ошибка»

Узнать о возникших ошибках можно, нажав кнопку «Ошибка». Откроется окно с текущим состоянием возможных неполадок (рисунок 43). Если наименование ошибки (выноски 8-18) выделяется красным цветом - данный параметр содержит ошибку и требуется её устранение. Если прибор работает в штатном режиме наименования ошибок белого цвета.

В таблице 16 приведены разъяснения наименований сигналов ошибок.

Также в окне продублированы поля из окна «Инфо», которые информируют о наличии ошибок (выноска 1), состоянии подключения (выноска 2), текущем времени (выноска 3) и низком заряде батарейного блока питания (выноска 4).

В окне отображаются амплитуды измеряемых в соответствующих каналах сигналов (выноска 5) и скоростей потока (выноска 7).

Единицы измерения амплитуды сигналов (дБ или мВ) можно выбрать в выпадающем меню (выноска 6).




Рисунок 43 – окно «Ошибка»

Таблица 16 - Типы ошибок

Наименование ошибки	Описание	Выноска
Шум1	Шум по 1 каналу. Означает, что сигнал на 1 сенсоре сильно зашумлен. Свидетельствует о наличии электрических помех, неоднородности среды или пустой трубе	8
Возд.1	Пузырьки в 1-ом канале. Свидетельствует о наличии неоднородностей, в частности пузырьков воздуха в районе 1-го канала	9
Сенс.1	Сенсор 1 не работает. Свидетельствует о неисправности сенсоров 1-го канала	10
Шум2	Шум по 2-му каналу. Сигнал на 2-ом сенсоре сильно зашумлен. Свидетельствует о наличии электрических помех, неоднородности среды или пустой трубе	8
Возд.2	Пузырьки в 2-ом канале. Свидетельствует о наличии неоднородностей, в частности пузырьков воздуха в районе 2-го канала	9
Сенс.2	Сенсор 2 не работает. Свидетельствует о неисправности сенсоров 2-го канала	10

Таблица 16 (продолжение)

Наименование ошибки	Описание	Выноска
Шум3	Шум по 3-му каналу. Сигнал на 3-м сенсоре сильно зашумлен. Свидетельствует о наличии электрических помех, неоднородности среды или пустой трубе	8
Возд.3	Пузырьки в 3-ом канале. Свидетельствует о наличии неоднородностей, в частности пузырьков воздуха в районе 3-го канала	9
Сенс.3	Сенсор 3 не работает. Свидетельствует о неисправности сенсоров 3-го канала	10
Диап.	Ошибка измерений. Показания передаваемые в данный момент прибором не корректные и не могут учитываться. Свидетельствует о серьёзных сбоях в работе расходомера, выполнении процессов, при которых измерения не возможны, выходе показаний за пределы измерений.	15
Память	Ошибка памяти. Свидетельствует о внутренних неисправностях расходомера. В данном случае запись показаний в память становится невозможной.	16
Настр.	Ошибка настроек. Применяемые настройки некорректны. Контрольная сумма настроек не совпадает с оригинальной	12
Интер.	Ошибка интерфейса связи M-Bus или Lora. Свидетельствует о неисправности модуля	13
Измер.	Ошибка устройства первичного преобразования	14
CRC	Ошибка контрольной суммы. Свидетельствует о неисправности ПО устройства	17
Ноль	Запущен процесс калибровки ноля	11

Для устранения ошибок следует обратиться в сервисный центр.

### 4.3.8 Описание окна «Настройки»

При нажатии на кнопку  откроется окно настроек (рисунок 44).




Рисунок 44 – Окно «Настройки»

Окно «Настройки» доступно в трех вариантах, в зависимости от уровня предоставленного доступа управлением расходомера – «Пользовательский», «Калибровочный» и «Сервисный».

Для уровня доступа пользователя будут доступны пункты: "Информация", "Интерфейсы", "Время", "Журнал", "Имитационная поверка".

Для уровня доступа калибровщик будут доступны пункты: "Интерфейсы", "Калибровка", "Информация", "Каналы", "Тестирование".

Для сервисного уровня доступа будут доступны все пункты меню, изображенные на рисунке 44.

### 4.3.9 Описание пунктов меню «Настройки»

#### 4.3.9.1 Окно «Интерфейсы»

При нажатии на строку «Интерфейсы» в меню настроек появится окно выбора интерфейса и протокола обмена данными.




Рисунок 45 – Окно «Интерфейсы»

Чтобы интерфейс работал необходимо его включить, для этого нужно поставить галочку напротив нужного интерфейса (выноска 1) и протокола (выноска 2) и нажать на кнопку «Сохранить». Потребуется перезагрузка прибора. При нажатии на кнопку «Отмена» галочки напротив интерфейсов вернутся в исходное положение.

Одновременно можно выбрать один из выходов: частотный, импульсный, логический и один из подключаемых модулей: токовая петля, LoRaWAN, M-Bus, Modbus.

Служебный интерфейс необходим только для заводской настройки и сервисных служб. Он не предоставляет дополнительных возможностей по настройке прибора, а лишь дублирует Bluetooth канал.

Кнопка "Дисплей" нужна для активации модуля дисплея. При отсутствующем модуле дисплея, ни на что не влияет.

Для работы интерфейса токовой петли и протоколов LoRaWAN, M-Bus, Modbus должен быть подключен соответствующий физический модуль-схема.

Если интерфейс включен, то можно выполнить его настройку, для этого необходимо нажать на значок шестерёнки рядом с ним (выноска 3).

При выполнении этого действия появится окно параметров выбранного интерфейса или протокола.

#### 4.3.9.2 Окно «Частотный выход»

В данном окне осуществляется настройка параметров частотного выхода.




Рисунок 46 – Окно «Частотный выход»

Настройки частотного выхода, где:

- Fmax = от 100 до 4000 Гц (выноска 1),
- Максимальное значение = нет ограничений (выноска 2).
- Существует возможность изменения размерности измеряемой величины, путем нажатия на выпадающий список (выноска 3).

#### 4.3.9.3 Окно «Импульсный выход»

В данном окне осуществляется настройка параметров импульсного выхода.



Рисунок 47 – Окно «Импульсный выход»

В настройках импульсного выхода можно задать значение веса импульса = от 0,001 до 1000 и размерности измеряемой величины (выноска 1), частоту обновления (выноска 2), время импульса (выноска 3), длительность паузы (выноска 4).

### 4.3.9.4 Окно «Логический выход»

В данном окне осуществляется настройка параметров логического выхода.




Рисунок 48 – Окно «Логический выход»

Подключение и отключение логического выхода осуществляется путем выбора с помощью галочки, где:

- Логический 0 – интерфейс отключен;
- Логическая 1 – интерфейс подключен.

### 4.3.9.5 Окно «Токовая петля»

В данном окне осуществляется настройка параметров токовой петли.




Рисунок 49 – Окно «Токовая петля»

Настройки интерфейса «Токовая петля», где:

- Максимальное значение = нет ограничений (выноска 2).
- Изменения размерности измеряемой величины путем нажатия на выпадающий список (выноска 1).

#### 4.3.9.6 Окно «LoRaWAN»

Данное окно состоит из четырех вкладок «Настройки», «Данные АВР», «Данные ОТАА» и «Каналы». Английские наименования настроек в меню для LoRaWAN взяты из спецификации LoRaWAN™ v1.0.3 Specification и ПНСТ «Протокол обмена для высокоеемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением».




Рисунок 50 – Окно «LoRaWAN «Настройки»

Во вкладке «Настройки» (рисунок 50) возможен выбор из выпадающего списка параметра Join mode (выноска 1). Необходимо выставить галочки в тех окошках (выноска 2), которые необходимы.

Также из выпадающего списка возможен выбор периода связи (выноска 3) и задержки (выноска 4). Здесь же предусмотрены кнопки «Активация» - для активации прибора в сети LoRaWAN (выноска 5), «Отправка» – для отправки сообщения вне установленного времени (выноска 6) и «Установка времени» – для установки времени на приборе по сети LoRaWAN (выноска 7).

Кнопка «Стандартные» (выноска 9) предназначена для заполнения всех параметров настроек «LoRaWAN» значениями по умолчанию для большинства сетей.

После изменения всех настроек или заполнения стандартными значениями необходимо нажать кнопку «Сохранить» (выноска 8).

## Использование расходомера

Вкладка «Данные АВР» (рисунок 51) предусматривает возможность вручную вводить адрес устройства (выноска 1) и ключи подключения (выноска 2).

Также присутствуют кнопки «Стандартные» (выноска 4) для возврата к настройкам по умолчанию и «Сохранить» (выноска 3) для сохранения изменений.



Рисунок 51 – Окно «LoRaWAN «Данные АВР»

Вкладка «Данные ОТАА» (рисунок 52) имеет аналогичный с вкладкой «Данные АВР» функционал: адрес устройства (выноска 1), ключи подключения (выноска 2), кнопки «Стандартные» (выноска 4) для возврата к настройкам по умолчанию и «Сохранить» (выноска 3) для сохранения изменений.




Рисунок 52 – Окно «LoRaWAN «Данные ОТАА»

## Использование расходомера

Вкладка настроек LoRaWAN «Каналы» (рисунок 53) позволяет настраивать параметры каналов передачи данных – задавать их рабочую частоту и подключать их по мере необходимости (выноска 1).




Рисунок 53 – Окно «LoRaWAN «Каналы»

Также присутствуют кнопки «Стандартные» (выноска 3) для возврата к настройкам по умолчанию и «Сохранить» (выноска 2) для сохранения изменений.

### 4.3.9.7 Окно «M-Bus»

Данное окно предназначено для установки адресов по протоколу M-Bus. На экране будут отображены текущие адреса – первичный (выноска 1) и вторичный (выноска 2) и скорость (выноска 3).




Рисунок 54 – Окно «M-Bus»

## Использование расходомера

Для установки новых адресов необходимо ввести их значения в соответствующих полях.

Установка скорости обмена данными устанавливается в выпадающем меню (выноска 3).

Кнопка «Стандартные» (выноска 5) предназначена для заполнения всех параметров настроек «M-Bus» значениями по умолчанию:

- первичный адрес – 0,
- вторичный адрес – заводской номер прибора.

После изменения всех настроек или заполнения стандартными значениями необходимо нажать кнопку «Сохранить» (выноска 4).

### 4.3.9.8 Окно «Modbus»

Данное окно предназначено для установки адресов по протоколу Modbus. На экране будут отображены текущий адрес, скорость передачи данных (выноска 2) и четность (выноска 3).




Рисунок 55 – Окно «Modbus»

Кнопка «Стандартные» (выноска 5) предназначена для заполнения всех параметров настроек «Modbus» стандартными значениями.

После изменения всех настроек или заполнения стандартными значениями необходимо нажать кнопку «Сохранить» (выноска 4).

#### 4.3.9.9 Окно «Каналы»

При нажатии на строку «Каналы» в меню настроек появится окно, представленное на рисунке 56.




Рисунок 56 – Окно «Каналы»

Чтобы посмотреть осциллограммы сигналов по трем каналам необходимо нажать на цифру 3 в квадратной рамке (выноска 4), после этого в окне появится осциллограмма, показанная на рисунке 57.

Также для просмотра доступны осциллограммы по каждому из каналу. В этом случае выгружается по три кадра на каждый из каналов. Например, для того чтобы выгрузить осциллограммы для 1 канала нужно нажать на цифру 1 в кружке (выноска 1). Соответственно для каналов 2 и 3 – цифры 2 в кружке (выноска 2) и 3 в кружке (выноска 3). После нажатия окне появится осциллограмма, показанная на рисунке 54.




Рисунок 57 – Окно «Каналы «Все каналы»

## Использование расходомера

Кнопки Канал 1 (выноска 1), Канал 2 (выноска 2), Канал 3 (выноска 3) на рисунке 57 – кнопки для переключения между графиками сигнала соответствующего канала.

Стрелка вверх, стрелка вниз (выноска 4) – кнопки для включения отображения графиков сигналов вверх и вниз по каналу соответственно.




Рисунок 58 – Окно «Каналы «1й канал»

Кнопки Кадр 1 (выноска 1), Кадр 2 (выноска 2), Кадр 3 (выноска 3) на рисунке 58 – кнопки для переключения между кадрами графика сигнала для канала. Номер исследуемого канала указан слева от кнопок.

Стрелка вверх, стрелка вниз (выноска 4) – кнопки для включения отображения графиков сигналов вверх и вниз по каналу соответственно.

Триг. (%) – уровень триггера (выноска 5).

Усил. (дБ) – усиление сигнала (выноска 6).

С/Ш (дБ) – отношение сигнала к шуму сигнала соответственно вверх и вниз по каналу (выноска 9).

т (мкс) – время пролёта сигнала соответственно вверх и вниз по каналу (выноска 10).

Δt (мкс) – разница во времени пролёта сигнала вверх и вниз по каналу (выноска 7).

Дост. – достоверность (выноска 8).

#### 4.3.9.10 Окно «Сервис»

При нажатии на строку «Сервис» в меню настроек появляется дополнительное окно для настройки параметров самого расходомера (рисунок 59). Здесь доступны две вкладки: «Каналы» и «Система».




Рисунок 59 – Окно «Сервис «Каналы»

Во вкладке «Каналы» можно задавать весовые коэффициенты (выноска 1), пути (выноска 2), ноли (выноска 3) для каждого из каналов, а также условный диаметр расходомера (выноска 4) и Gk (выноска 5).

Gk – постоянная расходомера. Значение постоянной расходомера (Gk) – это уникальный коэффициент для каждого расходомера, учитывающий допуски и отклонения при производстве и сборке ПР. Значение Gk определяется при проведении калибровки расходомера.

Здесь же находятся кнопки «Калибровка» (выноска 6) и «Направление потока» (выноска 7).

Нажатие на кнопку «Калибровка» обеспечивает запуск калибрования нуля расходомера.



**ВНИМАНИЕ! Калибровку нуля необходимо проводить в неподвижной воде.**

Калибровка нуля занимает некоторое время (около двух минут). В процессе калибровки нуля в окне «Ошибки» (см. п.4.3.7) будет гореть красным цветом индикатор «Ноль».

## Использование расходомера

В случае неправильной установки прибора (не по стрелке направления потока), возможно, не разбирая трубопроводную систему, нажатием кнопки «Направление потока» переключить направление потока – прямое или обратное.

Во время смены направления потока, автоматически будет прервана связь с расходомером и появится экран поиска доступных устройств. Данная настройка занимает некоторое время (около двух минут), необходимо подождать и снова выполнить подключение к устройству.

После завершения процесса учет расхода начинает осуществляться в обратную сторону.

Для сохранения изменений параметров каналов необходимо нажать кнопку «Сохранить» (выноска 8).

Во вкладке «Система» (рисунок 60) можно менять параметры системы и расчетов, такие как:

- задержка сигнала в сенсорах (выноска 1);
- минимальная амплитуда сигнала сенсора (выноска 2);
- коэффициент фильтра (выноска 4);
- расход минимальный (выноска 5);
- расход максимальный (выноска 6);
- расход отсечки (выноска 7);
- скорость звука (выноска 8);
- возможность выбора типа фильтра – Калман/Классический (выноска 4).




Рисунок 60 – Окно «Сервис «Система»

Для сохранения изменений параметров каналов необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 4.3.9.11 Окно «Тестирование»

При нажатии на строку «Тестирование» в меню настроек появляется окно, изображенное на рисунке 61. На экране «Тестирование» пользователь может выбрать, либо запустить имитацию расхода, либо если подключены интерфейсы, имитацию значения на интерфейсе.




Рисунок 61 – Окно «Тестирование»

Отображаются только подключенные интерфейсы. Нажатие кнопки «Имитация расхода» открывает окно, изображенное на рисунке 62.




Рисунок 62 – Окно «Имитация расхода»

Расход задаётся через скорость потока в м/с. Для запуска имитации необходимо нажать на кнопку «Запустить».

### 4.3.9.12 Окно «Время»

На экране времени отображаются приборные дата и время, а также дата и время мобильного устройства. В случае расхождения пользователь может скорректировать приборное время в соответствии со временем мобильного устройства. Для этого нужно нажать на кнопку «Синхронизировать».




Рисунок 63 – Окно «Время»

### 4.3.9.13 Окно «Информация»

Вкладка «Информация» предназначена только для ознакомления с серийным номером прибора, текущими датой и временем, а также версией программного обеспечения расходомера и приложения и контрольной суммой.




Рисунок 64 – Окно «Информация»

#### 4.3.9.14 Окно «Имитационная поверка»

При нажатии на строку «Имитационная поверка» в меню настроек появляется окно, изображенное на рисунке 65.

1. Серийный номер: U230000000000000008

2. Версия ПО: 1.57.1

3. Т. окр.среды (°C): 15 ✓

4. Т. изм.среды (°C): 15 ✓

5. Барометр (Па): 100 ✓

6. Психометр (%): 80 ✓

7. СИ №: Eertfgt ✓

СИ №: 5544tt ✓

СИ №: 44tgetu ✓

СИ №: Tt455 ✓

8. Vos расч. (м/с): 1641.16

9. Vos изм. (м/с): 1641,10 ✓ Допуск ±0,2%

10. Расход (м<sup>3</sup>/ч): 0,000 ✓ Допуск ±0,2%

11. К.1 Δt(%): 0,00 ✓ К.2 Δt(%): 0,02 ✓ К.3 Δt(%): 0,00 ✓ Допуск 1%

12. К.1 С/Ш▲(дБ): 42,2 ✓ К.2 С/Ш▲(дБ): 46,1 ✓ К.3 С/Ш▲(дБ): 44,7 ✓ Не менее 30дБ

13. К.1 С/Ш▼(дБ): 42,0 ✓ К.2 С/Ш▼(дБ): 46,8 ✓ К.3 С/Ш▼(дБ): 44,0 ✓ Не менее 30дБ

14. К.1 Усил. (дБ): 37,5 ✓ К.2 Усил. (дБ): 37,0 ✓ К.3 Усил. (дБ): 38,1 ✓ Не более 65дБ

15. Частотный выход

С.И.: Tt556 ✓

16. 10 Гц: 10 ✓

17. 100 Гц: 100 ✓

18. 1000 Гц: 1000 ✓

19. 4000 Гц: 4000 ✓

Заключение: годен      Дата/время: 7 февр. 2025 08:44

Рисунок 65 – Окно «Имитационная поверка»

## Использование расходомера

В таблице 17 приведены разъяснения наименований параметров имитационной поверки.

Таблица 17 – Параметры имитационной поверки

Наименование параметра	Описание	Выноска
Серийный номер	Серийный номер прибора, с которым установлено соединение.	1
Версия ПО	Версия ПО прибора.	2
Т.окр.среды(°C)	Температура окружающей среды.	3
Т.изм.среды(°C)	Температура измеряемой среды.	4
Барометр (Па)	Давление окружающей среды.	5
Психометр (%)	Относительная влажность воздуха окружающей среды.	6
СИ №	Номенклатурный номер средства измерения физической величины.	7,15
Vos расч. (м/с)	Расчётная скорость звука, считается автоматически по формуле, исходя из температуры воды. Значение расчётной скорости звука можно также ввести вручную, если среда не вода.	8
Vos изм. (м/с)	Скорость звука измеренная прибором. Если расчётная и измеренная скорости звука не совпадают более чем на 0,2%, то условия допуска не будет выполнено и вместо галочки напротив Vos изм. (м/с) будет стоять крестик.	9
Расход (м <sup>3</sup> /ч)	Расход, фиксируемый прибором при фактическом нулевом расходе. Если он отличается от нуля более чем на 0,2%, то условие допуска не будет выполнено.	10
К. (1,2,3) Δt	Разница во времени пролёта сигнала вверх и вниз по канала для канала с соответствующим номером.	11
К. (1,2,3) С/Ш▲(дБ)	Отношение уровня сигнала к уровню шума вверх по каналу.	12
К. (1,2,3) С/Ш▼(дБ)	Отношение уровня сигнала к уровню шума вниз по каналу.	13
К. (1,2,3) Усил. (дБ)	Величина усиления сигнала.	14
10Гц, 100Гц, 1000Гц, 4000Гц	Кнопки для запуска имитации частоты на частотном выходе. При нажатии на кнопку прибор выдаст соответствующее значение частоты на частотном выходе. Это значение должно быть измерено и записано в соответствующую ячейку. Если отклонение не более 0,2%, то будет стоять галочка для соответствующего значения частоты.	16,17, 18,19

## Использование расходомера

Чтобы получить заключение о статусе имитационной поверки нужно нажать на «ВЫПОЛНИТЬ» в правом верхнем углу экрана.

Чтобы сохранить результат поверки в виде PDF файла нужно нажать «СОХРАНИТЬ». Файл будет сохранён в папке «Загрузки».

ИМИТАЦИОННАЯ ПОВЕРКА			
Серийный номер: U2300000000000008			
Версия ПО: 1.57.1			
Т <sub>окр.среды</sub> , °C	15	СИ №	Eertfgt
Т <sub>изм.среды</sub> , °C	15	СИ №	5544tt
Барометр, Па	100	СИ №	44tgetu
Психометр, %	80	СИ №	Tt455
V <sub>os</sub> расч., м/с: 1641,16			
V <sub>os</sub> измер., м/с: 1641,10	Допуск ±0,2%		
Расход, м <sup>3</sup> /ч: 0,000	Допуск ±0,2%		
	Канал 1	Канал 2	Канал 3
Δt, %	0,00	0,02	0,00
C/Ш↑, дБ	42,2	46,1	44,7
C/Ш↓, дБ	42,0	46,8	44,0
Усиление, дБ	37,5	37,0	38,1
Частотный выход			
СИ:	Tt556		
10Гц:	10		
100Гц:	100		
1000Гц:	1000		
4000Гц:	4000		
Заключение: годен			
Дата/время: 7 февр. 2025 08:44			
Поверитель: _____			

Рисунок 66 – Результат имитационной поверки

### 4.3.9.15 Окно «Журнал измерений»

При нажатии на строку «Журнал измерений» в меню настроек появляется окно, изображенное на рисунке 67.




Рисунок 67 – Окно «Журнал измерений»

Окно «Журнал измерений» позволяют выгрузить весь записанный расход по времени, а если требуется, то определенное количество последних записей.

Для того чтобы выгрузить весь список событий или измерений, необходимо поставить галочку напротив пункта «Весь период» (выноска 1).

В случае необходимости выгрузки только определенного количества последних записей следует поставить галочку напротив пункта «Количество последних записей» (выноска 2), а затем в разблокированном поле (выноска 3) ввести нужное количество записей.

Для отображения журнала на экране нужно нажать кнопку «Выгрузить журнал» (выноска 4). Журнал выгружается в форме таблицы, столбцы которой озаглавлены:

- № – порядковый номер записи журнала.
- Дата/время – метка времени, когда была сделана запись журнала.
- V+,m³ – счётчик накопленного положительного объёма.
- V-,m³ – счётчик накопленного отрицательного объёма.
- V,m³ – счётчик накопленного итогового объёма.

После выгрузки журнала на экран становится доступна кнопка «Сохранить в файл» (выноска 5). Нажатие на кнопку сохраняет выгруженный журнал в виде файла расширением .csv в папку «Загрузки» вашего устройства.

### 4.4 Описание протокола LoRaWAN

#### 4.4.1 Общая информация

Протокол реализован согласно LoRaWAN™ v1.0.3 Specification и ПНСТ «Протокол обмена для высокометких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением».

#### 4.4.2 Установка частотного плана

По умолчанию в расходомере установлен частотный план RU864-870 MHz ISM Band. Характеристики основных каналов представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Частотный план RU864-870

Полоса, кГц	Канал	Частота, МГц	Скорость	Duty cycle
125	Join 1	868,9	DR0 – DR5	< 1%
	Join 2	869,1		
	Rx channel	869,1	DR0	

Во вкладке «Каналы» окна «LoRaWAN». можно вручную установить произвольный частотный план. Значение частоты должно быть записано в Герцах. Галочками необходимо отметить активные частоты.

#### 4.4.3 Установка ключей

Установка ключей выполняется во вкладках «Данные OTAA» и «Данные ABP» окна «LoRaWAN».

В зависимости от способа активации в сети заполнить соответствующие поля адресов:

- для OTAA необходимы Device EUI, Application EUI, Application Key;
- для ABP необходимы Device address, Apps Key, Nwks Key.



**ВНИМАНИЕ!** Если не выполнить сохранение ключей, то они не будут записаны в прибор!

#### 4.4.4 Активация в сети

Активация в сети LoRaWAN может быть выполнена одним из двух способов: ABP или OTAA.



**Внимание!** Чтобы выполнить активацию в сети сначала требуется провести запись ключей в расходомер.

После того, как произведены настройки частотного плана и загрузки ключей, активация в сети выполняется по нажатию кнопки «Активация» на вкладке «Настройки» окна «LoRaWAN».

#### 4.4.5 Настройки

Чтобы провести настройку необходимо в приложении «УРМ» перейти на вкладку LoRaWAN и отметить галочками соответствующие поля.

Таблица 19 – Настраиваемые параметры

Параметр	Значение по умолчанию	Допустимые значения
Join mode	OTAA	OTAA/ABP
Confirm state	ON	ON/OFF
ADR	ON	ON/OFF
LBT	ON	ON/OFF
Join channel 1	ON	ON/OFF
Join channel 2	ON	ON/OFF
Join channel 3	ON	ON/OFF
Период связи	24 часа	1, 6, 12, 24 (часа)
Задержка 1	1 с.	1, 2, – 9 (с.)
Скорость	DR0	DR0 – DR5
Мощность	14 дБм	2, 5, 8, 11, 14 (дБм)



**ВНИМАНИЕ!** Если не выполнить сохранение настроек, то они не будут записаны в прибор.

#### 4.4.6 Протокол обмена данными

Протокол обмена данными совместим с клиентским приложением IOT Vega Pulse от компании ООО «Вега-Абсолют».

Пакет с текущими показаниями передаётся на порт 2.

Таблица 20 – Пакет с текущими показаниями

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Тип пакета	0x01
1	Резерв	0x00
2	Резерв	0x00
3	Резерв	0x00
4	Состояние CRC	0 – CRC совпадает; 1 – CRC не совпадает
5	Время формирования пакета (UTC unixtime)	XX
6		XX
7		XX
8		XX
9	Резерв	0x00
10	Резерв	0x00
11	Текущие показания (кубические метры, умноженные на 10 000)	XX
12		XX
13		XX
14		XX
15	Настройка – подтверждение пакетов (текущее состояние)	0x01 – ON, 0x00 – OFF
16	Настройка – период передачи данных (текущее состояние)	0x01 – 1ч, 0x02 – 6ч, 0x03 – 12ч, 0x04 – 24ч
17	Резерв	0x00
18	Часовой пояс в минутах. Может быть отрицательным	0xF0 – 240 минут (UTC+04:00 Ижевск, Самара)
19		

CRC – контрольная сумма метрологически значимой части программного обеспечения. Вычисляется по алгоритму CRC-16/CCITT-FALSE с полиномом 0x1021.

## Использование расходомера

Пакет с настройками прибор принимает на порт 2.

Таблица 21 – пакет с настройками

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Тип пакета	0x01
1	Настройка – подтверждение пакетов	0x01 – ON, 0x00 – OFF
2	Настройка – период передачи данных	0x01 – 1ч, 0x02 – 6ч, 0x03 – 12ч, 0x04 – 24ч
3	Резерв	0x00
4	Резерв	0x00
5	Резерв	0x00

#### 4.4.7 Корректировка времени

Протокол корректировки времени совместим с клиентским приложением IOT Vega TimeCorrector от компании ООО «Вега-Абсолют».

Раз в неделю прибор отправляет запрос на корректировку времени и получает ответ. Вид пакета с запросом корректировки времени представлен в таблице 22, вид пакета с ответом – в таблице 23.

Таблица 22 – Пакет с запросом корректировки времени

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Тип пакета	0xff
1		XX
2		XX
3		XX
4		XX

Пакет с корректировкой времени прибор принимает на порт 4.0

Таблица 23 – пакет с корректировкой времени

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Тип пакета	0xff
1		XX
2		XX
3		XX
4	Количество секунд, на которое нужно корректировать UTC unixtime (может принимать отрицательные значения)	XX
5		XX
6		XX
7		XX
8		XX

По согласованию с заказчиком протокол обмена данными и протокол корректировки времени могут быть изменены.

Корректировка времени на приборе может быть запущена в ручном режиме, вне зависимости от расписания – см. п.4.3.9.6 (Настройки LoRAWAN).

### 4.4.8 Управление логическим выходом

Пакет для управления логическим выходом принимается на порт 5.

Таблица 24 – Управление логическим выходом

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Назначение пакета	0x01 – управление логическим выходом
1	Функция	0x00 – установить «0» на логическом выходе 0x01 – установить «1» 0x02 – запрос состояния логического выхода

Ответ от прибора передается на порт 5.

Таблица 25 – Данные о состоянии логического выхода

Номер байта в сообщении	Описание поля	Значение
0	Назначение пакета	0x01 – состояние логического выхода
1	Данные	0x00 – на логическом выходе установлен «0» 0x01 – на логическом выходе установлена «1»

Управление логическим выходом на приборе происходит в следующей последовательности:

- 1) Прибор отправляет на сервер пакет с текущими показаниями
- 2) Сервер принимает пакет от прибора и отправляет команду управления логическим выходом
- 3) Прибор принимает пакет от сервера, выполняет команду смены состояния логического выхода.
- 4) После смены состояния логического выхода прибор отправляет на сервер пакет со статусом выхода.

### 4.5 Описание протокола M-Bus

#### 4.5.1. Общая информация

Протокол реализован согласно требованиям стандартов EN 1434-3, EN 13757-2, EN 13757-3. Поддерживаются следующие функции: смена первичного адреса; смена идентификатора устройства; общий сброс; программный сброс; смена скорости обмена данными; настройка даты/времени; запрос текущих показаний.

Режим передачи данных полудуплексный, 8 бит данных сопровождается стартовым, стоповым битами и битом четности (Even).

Устройство не поддерживает механизм FCB, FCV битов, но принимает все пакеты независимо от состояния этих битов.

#### 4.5.2 Адресация

Неинициализированные устройства имеют первичный адрес 0.

Вторичный адрес устройства имеет структуру, представленную в таблице 26.

Таблица 26 – Структура вторичного адреса

Название поля	Описание поля
IDN0	Заводской номер прибора в BCD формате
IDN1	
IDN2	
IDN3	
MID1	Код производителя
MID2	
VERSION	Версия прибора
MEDIUM	Среда применения

### 4.5.3 Установка первичного адреса

Установка первичного адреса осуществляется по команде, приведённой в таблице 27.

Таблица 27 – Установка первичного адреса устройства

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x06	
L2	0x06	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x00	Старый первичный адрес
CI	0x51	
DIF	0x01	
VIF	0x7A	
AD	0x01	Новый первичный адрес
CS	0x20	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

Установка первичного адреса может быть проведена по первичному адресу 0xFD. Перед этим устройство должно быть переведено в режим вторичной адресации.

#### 4.5.4 Перевод устройства в режим вторичной адресации

В таблице 28 приведён пример команды перевода устройства в режим вторичной адресации. К вторичному адресу устройства относятся поля IDN0, IDN1, IDN2, IDN3, MID0, MID1, VER, MED. При совпадении данных полей с вторичным адресом устройства, оно переходит в режим вторичной адресации.

Перевод в режим вторичной адресации всегда осуществляется только по первичному адресу 0xFD (253).

Таблица 28 – Перевод устройства в режим вторичной адресации

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	Идентификационный номер устройства в порядке LSB first
L1	0x0B	
L2	0x0B	
START	0x68	
C	0x53	
A	0xFD	
CI	0x52	
IDN0	0x78	
IDN1	0x56	
IDN2	0x34	
IDN3	0x12	
MID0		Идентификатор производителя
MID1		
VER	0x01	Версия устройства
MED	0x07	Среда (вода)
CS	XX	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

Если в отправленном сообщении одна из тетрад полей IDN равна 0xF, то устройство считает эту часть поля валидной. Если любой байт MID, VER, MED полей равен 0xFF, то эта часть поля считается валидной.

#### 4.5.5 Смена идентификатора устройства

Чтобы сменить ID устройства (часть вторичного адреса), нужно отправить команду, представленную в таблице 29. Смена ID устройства может осуществляться как по его первичному адресу, так и по общему адресу устройства, с вторичной адресацией 0xFD (253) если оно было предварительно выбрано.

Таблица 29 – Смена ID устройства

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x09	
L2	0x09	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x01	Первичный адрес 1
CI	0x51	
DIF	0x0C	
VIF	0x79	
IDN0	0x11	Новый ID устройства
IDN1	0x22	
IDN2	0x33	
IDN3	0x44	
CS	0xD4	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

#### 4.5.6 Сброс устройства

##### 4.5.6.1 Общий сброс

В таблице 30 приведён пример команды на сброс устройства с первичным адресом 0x01. В случае успешного приёма сообщения устройством и выполнения сброса оно отправляет ответ 0xE5.

Сброс устройства подразумевает снятие метки выбора для вторичной адресации и обнуление счётчика обращений к устройству.

Таблица 30 – Сброс устройства

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x10	
C	0x5B	
A	0x01	Адрес = 0x01
CS	0x5C	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

##### 4.5.6.2 Программный сброс

Устройство поддерживает программный сброс. В этом случае поле контрольной информации отправленного сообщения принимает значение 0x50. По команде программного сброса устройство обнуляет счётчик обращений. Пример команды программного сброса приведён в таблице 31.

Таблица 31 – Программный сброс устройства

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x03	
L2	0x03	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x01	
CI	0x50	
CS	0xA4	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

#### 4.5.7 Конфигурация устройства

##### 4.5.7.1 Установка скорости обмена данными

По умолчанию скорость обмена данными с прибором 2400 Бод. Устройство поддерживает следующие скорости обмена данными: 300 Бод (0xB8), 600 Бод (0xB9), 1200 Бод (0xBA), 2400 Бод (0xBB), 4800 Бод (0xBC), 9600 Бод (0xBD). Пример команды для смены скорости представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Смена скорости обмена данными

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x03	
L2	0x03	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x01	
CI	0xBD	Новая скорость 0xBD = 9600 Бод
CS	0x11	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

#### 4.5.7.2 Установка даты/времени

Прибор хранит время в формате UTC unixtime. Запись времени в прибор должна производиться в указанном формате.

Дата/время передаются по протоколу в формате Type F = Compound CP32: Date and Time. Пример команды для установки даты/времени представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Установка даты/времени

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x09	
L2	0x09	
START	0x68	
C	0x53	
A	0xFD	Устройство предварительно должно быть выбрано для использования вторичной адресации и адреса 0xFD
CI	0x51	
DIF	0x04	
VIF	0x6D	
DT0	0x31	18.03.2018 10:49 (UTC unixtime = 1 521 370 140)
DT1	0x0A	
DT2	0x72	
DT3	0x03	
CS	0xC2	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

#### 4.5.7.3 Вывод почасового архива

Прибор может отправлять по запросу почасовой архив за 12 часов. Чтобы получить архив необходимо отправить команду на установку почасового архива в качестве данных, выдаваемых по умолчанию. В команде также должен быть указан час, начиная с которого будут выведены показания за последующие 12 часов.

Таблица 34 – Команда на установку почасового архива в качестве данных, выдаваемых по умолчанию

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x0A	
L2	0x0A	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x01	
CI	0x51	
DIF	0x08	Manufacturer specific coding
VIF	0x7F	Manufacturer specific VIF
ROUT	0x32	0x32 – Почасовой архив
DT0	0x00	18.03.2018 10:00 (UTC unixtime = 1 521 367 200)
DT1	0x0A	
DT2	0x72	
DT3	0x03	
CS	0xDD	
END	0x16	

Ответ: 0xE5

Далее для получения архива необходимо отправить стандартную команду запроса данных.

### 4.5.7.4 Запрос данных

Для получения данных с показаниями от устройства необходимо отправить следующее сообщение.

Таблица 35 – Запрос данных от устройства

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x10	
C	0x5B	
A	0x01	
CS	0x5C	
END	0x16	

Ответ: сообщение с данными

#### 4.5.7.5 Структура отправляемого сообщения

Таблица 36 – Текущие показания

Номер байта в сообщении	Название поля	Значение	Комментарий
0	Start1	0x68	
1	L1	0x21	
2	L1	0x21	
3	Start2	0x68	
4	C	0x08	
5	A	0x01	
6	CI	0x72	
7	IDN0	0x78	
8	IDN1	0x56	
9	IDN2	0x34	
10	IDN3	0x12	
11	MID0	0x24	
12	MID1	0x40	
13	VER	0x01	
14	MED	0x07	Вода
15	A_NUM	0x00	
16	STATUS	0x00	Информация об ошибках
17	SIG0	0x00	Не используется
18	SIG1	0x00	
19	DIF	0x04	Int32
20	VIF	0x6D	Дата/время

Таблица 36 (продолжение)

Номер байта в сообщении	Название поля	Значение	Комментарий
21	DT0	0x31	18.03.2018 10:49 (UTC unixtime = 1 521 370 140)
22	DT1	0x0A	
23	DT2	0x32	
24	DT3	0x23	
25	DIF	0x04	Int32
26	VIF	0x13	$\text{m}^3 \cdot 10^{-3}$
27	VAL0	0x1A	413,97 $\text{m}^3$
28	VAL1	0x51	
29	VAL2	0x06	
30	VAL3	0x00	
31	DIF	0x04	Int32
32	VIF	0x3B	$\text{m}^3/\text{ч} \cdot 10^{-3}$
33	VAL0	0xD5	12,37 $\text{m}^3/\text{ч}$
34	VAL1	0x04	
35	VAL2	0x00	
36	VAL3	0x00	
37	DIF	0x0D	Variable length
38	VIF	0xFF	VIF followed by manufacturer-specific VIFE
39	VIFE	0x01	Manufacturer-specific VIFE: logical out
40	LVAR	0x01	Length of data 1 byte
41	Manufacturer specific data	0x00	0x00 – На логическом выходе установлен «0» 0x01 – На логическом выходе установлена «1» 0xFF – логический выход не активен
42	CS	0xAA	
43	STOP	0x16	

## Использование расходомера

Поле STATUS информирует об ошибках в приборе. Расшифровка значений, принимаемых полем, представлена в таблице 37.

Таблица 37 – Расшифровка значений поля STATUS

Номер бита	Описание
0	Не используется
1	Не используется
2	Не используется
3	0 – CRC совпадает; 1 – CRC не совпадает
4	0 – показания корректны; 1 – показания некорректны
5	Не используется
6	Не используется
7	Не используется

CRC – контрольная сумма метрологической значимой части программного обеспечения.

Таблица 38 – Структура сообщения с почасовым архивом

Номер байта в сообщении	Название поля	Значение	Комментарий
0	Start1	0x68	
1	L1	0x9F	
2	L1	0x9F	
3	Start2	0x68	
4	C	0x08	
5	A	0x01	
6	CI	0x72	
7	IDN0	0x78	
8	IDN1	0x56	
9	IDN2	0x34	
10	IDN3	0x12	
11	MID0	0x24	
12	MID1	0x40	
13	VER	0x01	
14	MED	0x07	Water
15	A_NUM	0x00	
16	STATUS	0x00	Информация об ошибках
17	SIG0	0x00	Не используется
18	SIG1	0x00	
19	DIF	0x04	Int32
20	VIF	0x6D	Date/time
21	DT0	0x00	18.03.2018 10:00 (UTC unixtime =1 521 367 200)
22	DT1	0x0A	
23	DT2	0x72	
24	DT3	0x03	

Таблица 38 (продолжение)

Номер байта в сообщении	Название поля	Значение	Комментарий
25	DIF	0x04	Int32
26	VIF	0x13	$\text{m}^3 \cdot 10^{-3}$
27	VAL0	0x1A	Запись № 1 413,97 $\text{m}^3$
28	VAL1	0x51	
29	VAL2	0x06	
30	VAL3	0x00	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
151	DIF	0x04	Int32
152	VIF	0x6D	Date/time
153	DT0	0x00	18.03.2018 21:00 (UTC unixtime = 1 521 406 800)
154	DT1	0x15	
155	DT2	0x72	
156	DT3	0x03	
157	DIF	0x04	Int32
158	VIF	0x13	$\text{m}^3 \cdot 10^{-3}$
159	VAL0	0x1A	Запись № 12 413,97 $\text{m}^3$
160	VAL1	0x51	
161	VAL2	0x06	
162	VAL3	0x00	
163	CS	-----	-----
164	STOP	0x16	-----

После отправки почасового архива прибор устанавливает в качестве данных, выдаваемых по запросу, текущие показания. Чтобы снова запросить почасовой архив необходимо повторно отправить команду установки почасового архива в качестве данных, выдаваемых по умолчанию, и повторить запрос данных от прибора.

#### 4.5.7.6 Управление логическим выходом

Чтобы на логическом выходе прибора установить значение «0» или «1» необходимо отправить на прибор следующую команду.

Таблица 39 – Установка значения «0» на логическом выходе

Название поля	Значение поля	Описание
START	0x68	
L1	0x08	
L2	0x08	
START	0x68	
C	0x53	
A	0x01	
CI	0x51	
DIF	0x0D	Variabluе length
VIF	0xFF	VIF followed by manufacturer-specific VIFE
VIFE	0x01	Manufacturer-specific VIFE: logical out
LVAR	0x01	Length of data 1 byte
Manufacturer specific data	0x00	0x00 – Установить на логическом выходе «0» 0x01 – Установить на логическом выходе «1»
CS	0x33	
END	0x16	

Чтобы установить на логическом выходе «1» необходимо отправить команду аналогичную представленной в таблице выше, значение поля Manufacturer specific data должно иметь значение «0x01». Значение поля CS соответственно должно быть пересчитано.

В случае если команда успешно принята, от прибора должен последовать ответ «0xE5».

Чтобы определить состояние логического выхода необходимо выполнить запрос текущих показаний.

### 4.6 Описание протокола Bluetooth® 4.1

Интерфейс реализован согласно требованиям стандарта Bluetooth® Core Specification Version 5.3. Интерфейс используется для дистанционного управления прибором с мобильного телефона с операционной системой Android 7 и выше.

### 4.7 Описание протокола Modbus RTU

#### 4.7.1 Установление соединения по RS485

Чтобы установить соединение с конвертером сигналов по интерфейсу RS485, подготовьте ведущее устройство с соответствующими настройками по умолчанию.

Настройки Modbus RS485 представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Настройки Modbus RS485

Параметр	Допустимые значения	Значения по умолчанию
Адрес ведомого	1..247	1
Скорость передачи данных	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек.	19200 бит/сек.
Четность	None even odd	Контроль по четности
Формат данных	От старшего к младшему	От старшего к младшему
Задержка передачи сигнала	0 сек.	0 сек.
Стоповые биты	1 стоповый бит	1 стоповый бит

Все устройства, подключенные к шине, должны иметь одинаковую скорость передачи данных.



**ИНФОРМАЦИЯ!** Очень важно обеспечить, чтобы во время процесса адресации устройств не было двух устройств с одинаковым адресом. В противном случае может возникнуть аномальное поведение общей последовательной шины. Тогда ведущее устройство не сможет установить связь со всеми существующими ведомыми устройствами на шине.

#### 4.7.2 Протокол Modbus

##### Формат кадра RTU

При использовании формата RTU (дистанционный терминал) данные передаются в виде 8-битовых двоичных символов. Специальные символы для определения начала и конца кадра в сообщении отсутствуют.

Форма кадра запроса представлена в таблице 41.

Таблица 41 – Форма кадра запроса

Функция команды	Формат кадра	Описание
Период молчания	3,5 x T	Каждой передаче данных предшествует период молчания, равный $3,5 \times T$ , где $T$ – это время передачи одного символа. Оно может быть вычислено, исходя из скорости передачи данных, например, $T = 572$ мкс. при 19,2 кбит/сек.
Адрес ведомого	8 бит	Это однобайтовый адрес ведомого устройства, который передаётся первым и должен быть в диапазоне 1...247.
Функциональный код	8 бит	Это восьми-битовый код в диапазоне 1...255, хотя существует только 126 функций, в то время как коды 129...255 обозначают состояние ошибки. Состояние ошибки появляется, когда адресуемое ведомое устройство не воспринимает команду, в этом случае оно отвечает функциональным кодом + 128, т.е. его старший бит установлен на 1.
Начальный адрес регистра	16-битный адрес	Начальный адрес регистра: для команды запроса, которая запрашивает данные для возврата, это поле будет содержать 16-битный начальный адрес регистра, подлежащего возврату. Например: для доступа к входному регистру 30006 начальный адрес регистра должен быть $30006 = 0x7536$ .
Количество регистров	16 бит	Это поле содержит количество регистров, подлежащих возврату, независимо от их размера в битах.
Контрольная циклическая сумма	16 бит	Это поле содержит 16-битную контрольную циклическую сумму, которая вычисляется из всех битов данных, из которых состоят байты сообщения. Порядок байт в CRC от младшего к старшему.

### Представление данных

"Регистр" является 16-битным целым числом, передаваемым в виде двух 8-битных символов. Используя различные "регистры", Modbus может передавать значения более высокой точности, например, 32-битные числа "с плавающей запятой" или 64-битные "FIX32".

Значения передаются в порядке байт от старшего к младшему.

Таблица 42 – 16-битные значения

Регистр	Старший	Младший
N	Старший байт	Младший байт

Таблица 43 – 32-битные значения

С плавающей запятой (с одинарной точностью, стандарт IEEE 754)			
Старший байт	Младший байт+1	Младший байт+1	Младший байт
SEEEEEEE	ЕМММММММ	ММММММММ	ММММММММ

Где S = знак, E = показатель степени, M = мантисса/дробная часть

Таблица 44 – 64-битные значения

FIX32		
Регистр	Старший	Младший
Целая часть числа		
N	Старший байт	Младший байт
N+1	Младший байт+1	Младший байт+2
Дробная часть числа		
N+2	Старший байт	Младший байт
N+3	Младший байт+1	Младший байт+2

Регистры N, N+1 отвечают за целую часть числа, N+2, N+3 за дробную.

Для того чтобы привести значение FIX32 к формату Double (число двойной точности) необходимо взять 64-битное значение как long integer и умножить на  $2^{-32}$ .

### Адреса регистров Modbus

Конвертер сигналов поддерживает четыре типа ссылок на данные, которые связаны с рядом регистров Modbus.

Таблица 45 – Адреса регистров

Диапазон адресов	Первичные таблицы	Права доступа
0..9999	Регистры флагов	Запись
30000..39999	Регистры ввода	Чтение
50000..65535	Регистры хранения	Чтение + запись

### Поддерживаемые функциональные коды

Таблица 46 – Поддерживаемые функциональные коды

Функциональный код		Наименование
Десятичный	Шестнадцатеричный	
03	0x03	Чтение регистра хранения
04	0x04	Чтение регистра ввода
05	0x05	Запись значения одного флага
16	0x10	Запись значений в несколько регистров хранения

### Сообщения об ошибках

Когда конвертер сигналов обнаруживает ошибку в запросах, полученных в надлежащим образом отформатированной телеграмме, он посыпает ответ в виде сообщения об ошибке. Ответная телеграмма с сообщением об ошибке выглядит следующим образом:

Адрес	Функциональный код	Код ошибки	Контрольная циклическая сумма младшая	Контрольная циклическая сумма старшая
-------	--------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Старший бит запрашиваемого функционального кода в ответной телеграмме получает соответствующее значение (добавляется 0d128 / 0x80), которое свидетельствует о том, что обнаружена ошибка. Например, если была обнаружена ошибка в запросе функции 1, то функциональный код в ответе будет 0x81 (0d129).

Таблица 47 – Коды ошибок

Код ошибки	Наименование	Смыслоное содержание
01	Недопустимая функция	Запрашиваемый функциональный код не поддерживается или не действителен из-за текущих настроек устройства.
02	Недопустимый адрес данных	Запрашиваемый регистр не действителен или количество запрашиваемых регистров недостоверно.
03	Недопустимое значение данных	Записываемые данные недействительны для указанного регистра.

В случае возникновения ошибок, возникающих из-за сбоев связи (ошибки контрольной циклической суммы, ошибки чётности и т.п.), ответ о них не приходит, так как данные в полученной телеграмме считаются недостоверными.

### Параметры

#### Контроль устройства

"Контроль устройства" предлагает некоторые основные функциональные возможности для управления конвертером сигналов. Для этого интерфейс Modbus предусматривает регистры флагов, доступ к которым обеспечивается с помощью функционального кода Modbus "Запись одного регистра флагов" (0x05).

Таблица 48 – Адреса регистров флагов

Функциональный код Modbus "Запись одного регистра флагов" (0x05)		
Адрес регистра флагов	Наименование	Описание
1000 (0x03E8)	Принять изменения	Сохраняет и принимает последние изменения конфигурации
1001 (0x03E9)	Отменить изменения	Отменяет все изменения конфигурации, выполненные с момента последнего использования «Принять изменения»

#### Значения измеряемых параметров

Таблица 49 – Значения измеряемых параметров

Функциональные коды Modbus "Чтение регистров ввода" (0x04)				
Регистр ввода	Наименование	Тип	Количество регистров	Единицы измерения
30000 (0x7530)	Скорость потока	С плавающей запятой	2	[м/сек.]
30002 (0x7532)	Объемный расход	С плавающей запятой	2	[м <sup>3</sup> /ч.]
30004 (0x7534)	Отрицательный накопленный объем	FIX32	4	м <sup>3</sup>
30008 (0x7538)	Положительный накопленный объем	FIX32	4	м <sup>3</sup>
30012 (0x753C)	Суммарный накопленный объем	FIX32	4	м <sup>3</sup>

**Параметры канала связи Modbus RS485**

Таблица 50 – Параметры канала связи Modbus RS485

Функциональные коды Modbus “Чтение регистров хранения” (0x03) и “Запись нескольких регистров” (0x10)					
Регистр хранения	Наименование	Описание	Тип	Коли-чество регистров	Значения
50000 (0xC350)	Адрес ведомого	Адрес ведомого устройства Modbus	Байт	1	0x0001..0x00F7 (1..247)
50001 (0xC351)	Скорость передачи данных	Скорость передачи данных для канала связи Modbus RS485 в [бит/сек.]	Байт	1	0x0001 (600 бит/сек.) 0x0002 (1200 бит/сек.) 0x0003 (2400 бит/сек.) 0x0004 (4800 бит/сек.) 0x0005 (9600 бит/сек.) 0x0006 (19200 бит/сек.) 0x0007 (38400 бит/сек.) 0x0008 (57600 бит/сек.) 0x0009 (115200 бит/сек.)
50002 (0xC352)	Контроль четности		Байт	1	0x0000 (отсутствует контроль четности), 0x0001 (контроль четности), 0x0002 (контроль нечетности), 0x0003 (бит четности всегда 0), 0x0004 (бит четности всегда 1)

### 4.7.3 Сохранение и восстановление конфигурационных параметров

Для изменения конфигурационных параметров необходимо записать значения (функциональный код 0x10) в соответствующие регистры хранения. После этого прибор запоминает, но не применяет установленные параметры.

Чтобы применить или отменить новые параметры следует записать 0xFF00 в соответствующий регистр флагов (функциональный код 0x05). Если значение 0xFF00 будет записано в регистр флагов с адресом 0x03E8, то записанные ранее настройки будут применены. Если значение 0xFF00 будет записано в регистр флагов с адресом 0x03E9, то записанные в память, но не примененные настройки будут удалены из памяти.

### 4.7.4 Поддерживаемые функциональные коды Modbus

#### Функциональный код 0x03: чтение регистров хранения

Таблица 51 – Чтение регистров хранения

Запрос		Ответ	
Функциональный код	0x03	Функциональный код	0x03
Адрес первого регистра. Старший байт	0xC3	Количество байтов	0x06
Адрес первого регистра. Младший байт	0x50	Значение регистра 0xC350. Старший байт	0x00
Количество регистров. Старший байт	0x00	Значение регистра 0xC350. Младший байт	0x01
Количество регистров. Младший байт	0x03	Значение регистра 0xC351. Старший байт	0x00
		Значение регистра 0xC351. Младший байт	0x06
		Значение регистра 0xC352. Старший байт	0x00
		Значение регистра 0xC352. Младший байт	0x01

**Функциональный код 0x04: чтение регистра ввода**

Таблица 52 – Чтение регистра ввода

Запрос		Ответ	
Функциональный код	0x04	Функциональный код	0x04
Адрес первого регистра. Старший байт	0x75	Количество байтов	0x02
Адрес первого регистра. Младший байт	0x32	Значение регистра 0x7532. Старший байт	0x3F
Количество регистров. Старший байт	0x00	Значение регистра 0x7532. Младший байт	0xC0
Количество регистров. Младший байт	0x01		

**Функциональный код 0x05: запись одного регистра флагов**

Таблица 53 – Запись одного регистра флагов

Запрос		Ответ	
Функциональный код	0x05	Функциональный код	0x05
Адрес первого регистра. Старший байт	0x03	Адрес первого регистра. Старший байт	0x03
Адрес первого регистра. Младший байт	0xE8	Адрес первого регистра. Младший байт	0xE8
Значение. Старший байт.	0xFF	Значение. Старший байт.	0xFF
Значение. Младший байт	0x00	Значение. Младший байт	0x00

**Функциональный код 0x10: запись нескольких регистров хранения**

Таблица 54 – Запись нескольких регистров хранения

Запрос		Ответ	
Функциональный код	0x10	Функциональный код	0x10
Адрес первого регистра. Старший байт	0xC3	Адрес первого регистра. Старший байт	0xC3
Адрес первого регистра. Младший байт	0x51	Адрес первого регистра. Младший байт	0x51
Количество регистров. Старший байт	0x00	Количество записанных регистров. Старший байт	0x00
Количество регистров. Младший байт	0x02	Количество записанных регистров. Младший байт	0x02
Количество байтов	0x04		
Значение регистра 0xC351. Старший байт.	0x00		
Значение регистра 0xC351. Младший байт.	0x05		
Значение регистра 0xC352. Старший байт.	0x00		
Значение регистра 0xC352. Младший байт.	0x02		

**Сообщение об ошибке**

Таблица 55 – Сообщение об ошибке

Ошибка	
Функциональный код	Функциональный код из запроса + 0x80
Код ошибки	0x01/0x02/0x03

### 5 Техническое обслуживание

#### 5.1 Общие сведения

В обычных условиях эксплуатации и при надлежащем применении расходомер не требует какого-либо специального обслуживания. В процессе стандартной проверки состояния расходомеров, необходимо:

- визуально осмотреть расходомер;
- проверить корпус, кабельные вводы и линии питания на отсутствие повреждения и следов коррозии;
- проверить соединения трубопровода на отсутствие утечки.

#### 5.2 Меры безопасности

Источниками опасности при эксплуатации расходомеров являются электрический ток и измеряемая среда с температурой до 180°C, находящаяся под давлением.

Безопасность эксплуатации расходомеров обеспечивается:

- прочностью и герметичностью преобразователя сигналов и ПР расходомеров;
- изоляцией и гальванической развязкой электрических цепей, входящих в состав приборов;
- надежным креплением изделий в состав расходомеров.

По способу защиты человека от поражения электрическим током расходомеры относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации расходомеров необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Правила техники безопасности электроустановок потребителем» для электроустановок напряжением до 1000 В.

Расходомеры должны обслуживаться персоналом, имеющим классификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями» для электроустановок напряжением до 1000 В.

Устранение дефектов, замена компонентов расходомеров, должны производиться при отключенном питании. Ремонт ПРП производится после сброса давления рабочей среды и обеспечения условий инструкций безопасности, действующих на объектах.

Замена, присоединение и отсоединение ПРП от трубопроводной магистрали должно проводиться при полном отсутствии внутреннего давления, при установке входной и выходной задвижек измерительной линии в положение «закрыто» и обеспечении инструкций безопасности, действующих на объектах.

#### 5.3 Очистка поверхностей расходомера, контактирующих со средой

Отключите электропитание прибора. Избегайте применения растворителя. Не оставляйте остатки продукта.

Для очистки расходомера:

- используйте мягкую ткань, увлажненную умеренным количеством моющего средства и воды;
- не распыляйте напрямую чистящее средство на прибор, когда передняя и/или задняя крышки сняты;
- не используйте для очистки струи воды, находящейся под высоким давлением;
- не применяйте для чистки средства, содержащие бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон и подобные растворители;
- не используйте абразивные средства для очистки любой части прибора.

#### 5.4 Возможность получения запасных частей

Изготовитель гарантирует наличие функционально совместимых запасных частей для каждого расходомера или для каждого важного блока расходомера в течение трех лет после поставки последней изготовленной партии прибора.

Данное положение действует только тогда запасных частей, которые подлежат износу в рамках эксплуатации по назначению.

#### 5.5 Возможность оказания сервисных услуг

В поддержку заказчика изготовитель предлагает по истечении гарантийного срока ряд услуг по сервисному обслуживанию. В данные услуги входят ремонт, калибровка, техническая поддержка и обучение.

#### 5.6 Указания о поверке расходомера

Расходомер при эксплуатации подлежит поверке согласно с методикой поверки, установленной для них по результатам испытания в целях утверждения типа.

#### 5.7 Возврат расходомера изготовителю

##### 5.7.1 Общая информация

Данный расходомер был изготовлен и протестирован согласно требованиям технической документации. При установке и эксплуатации в соответствии с данным руководством расходомер будет полностью функционален.



**ВНИМАНИЕ!** Если все же потребуется вернуть расходомер с целью контроля или ремонта, то обязательно обратите внимание на следующие пункты:

- На основе правовых норм по защите окружающей среды и труда изготовитель рассматривает, тестирует и ремонтирует только те возвращенные расходомеры, которые контактировали с продуктами, не несущими опасности для персонала и окружающей среды;
- Изготовитель может провести техническое обслуживание расходомера только в том случае, если прилагается заполненный Формуляр для возврата расходомера, подтверждающий отсутствие опасности.

**5.7.2 Формуляр для возврата прибора**

Организация:	Адрес:
Отдел:	ФИО:
Телефон контактного лица:	Факс и/или Email:
Наименование и серийный номер прибора:  (...указать наименование прибора и его серийный номер...)	
Номер договора поставки оборудования и дата поставки прибора:  (...указать номер договора и дату поставки прибора...)	
Дата ввода в эксплуатацию:  (...указать дату ввода в эксплуатацию прибора...)	
Дата выявления дефекта и краткое описание дефекта:  (...указать дату выявления дефекта и описать дефект...)	
Настоящим подтверждаем, что:  - прибор не использовался в опасных средах: радиоактивных, токсичных, едких, огнеопасных и любые оставшиеся в нем вещества и субстанции не представляют опасности для человека и окружающей среды.	
Дата:	Подпись:
Печать:	

## 5.8 Аварийное отключение

При возникновении аварийной ситуации расходомер должен быть немедленно отключен от сети питания (для расходомеров с внешним электропитанием). Далее необходимо незамедлительно принять меры по сбросу давления рабочей среды внутри трубопровода, на котором установлен расходомер.

Под аварийными ситуациями следует принимать следующее:

- Давление в трубопроводе поднялось выше рабочего и не снижается, несмотря на принятые персоналом меры;
- Температура среды поднялась выше допустимой, несмотря на принятые персоналом меры;
- В расходомере и его элементах, работающих под давлением, обнаружены разрушения, течи, видимые деформации;
- Возникновение пожара, непосредственно угрожающего расходомеру, находящемуся под давлением;
- Повреждение кабеля сети питания, кабеля межблочного, заземляющего проводника;
- Нарушение герметичности корпусов расходомера;
- Условия, указанные в инструкциях безопасности, действующих на объектах.

## 5.9 Программное обеспечение

### 5.9.1 Общие данные

Встроенное программное обеспечение (ПО) выполняет функции расчета объемного расхода, объема, скорости потока, скорости звука в измеряемой среде, определение направления потока, вывод информации на интерфейсы связи, а также мобильное приложение «УРМ», осуществляющее работу расходомера. Мобильное приложение «УРМ» можно скачать по QR-коду, размещенному на маркировочной табличке и паспорте расходомера.

### 5.9.2 Принцип действия

Измеряемая физическая величина преобразуется устройством первичного преобразования в набор данных. Полученные данные передаются в блок обработки данных, который производит необходимые вычисления. Полученные в результате вычислений показания передаются по каналам связи на внешние устройства и системы.




Рисунок 68 – Структурная схема принципа работы измерений

### 5.9.3 Блок обработки данных

После получения набора данных от первичного преобразователя проводится их анализ. Выявляются ошибки, и принимается решение о коррекции параметров первичного преобразователя. После анализа данные используются для вычисления скорости потока. Функция вычисления скорости потока защищена контрольной суммой. Перед запуском этой функции проводится проверка её целостности.

Вычисление скорости потока осуществляется по формуле:

$$V_m = G_k \times \frac{l_p}{2} \times \frac{\Delta t}{t_{up} t_{dn}}$$

Где  $V_m$  - средняя скорость потока жидкости;

$G_k$  – постоянная расходомера (калибровочная константа). Значение  $G_k$  определяется при проведении калибровки расходомера.

$t_{up}$  и  $t_{dn}$  – время прохождения ультразвуковой волны против и по течению соответственно.

Преобразование в объёмный расход осуществляются по формуле:

$$Q = V_m \times S$$

Где  $Q$  – объёмный расход;

$S$  – площадь поперечного сечения трубы.

### 5.9.4 Доступ к конфигурации

Для предотвращения несанкционированного доступа параметры конфигурации защищены паролем.

### 5.9.5 Встроенное программное обеспечение

Расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (далее ПО), устанавливаемое в электронный блок ПС. Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память электронного блока ПС предприятием-изготовителем с помощью программатора. Доступ к нему после установки невозможен. ПО выполняет функции обработки измерительной информации, преобразования ее в нормированные сигналы.

Конструкция расходомеров исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Идентификационные данные встроенного ПО представлены в таблице 56.

Таблица 56 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	УРМ
Номер версии ПО	Х.Х.1

Обозначение Х в записи номера версии ПО заменяет символы, отвечающие за метрологически незначимую часть.

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014:

- «высокий» при пломбировке преобразователя сигналов;
- «средний» без пломбировки преобразователя сигналов.

## 6 Хранение

- Расходомеры должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в капитальных помещениях в условиях 2 по ГОСТ 15150, со следующим уточнением по температуре хранения от минус 50 °С до плюс 70 °С, не более 1 года.
- Расходомеры, извлечённые из транспортной тары, должны храниться на стеллажах в отапливаемых помещениях в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, с температурой хранения от плюс 5 °С до плюс 40 °С, не более 1 года.
- Храните прибор в сухом, защищенным от пыли, месте.
- Избегайте длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.
- Храните прибор в оригинальной упаковке.

### 7 Транспортирование

Условия транспортирования расходомера в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование расходомеров должно производиться в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок грузов, утвержденными в установленном порядке.

Расходомер транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами крытых транспортных средств.

Транспортирование расходомеров воздушным транспортом допускается только в герметизированных и отапливаемых отсеках.



**ВНИМАНИЕ!** В комплектации расходомеров с интерфейсом LoRaWAN предусмотрены литиевые батареи в количестве двух штук с соединительным разъемом. Транспортирование батарей воздушным транспортом не допускается.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных расходомеров должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Требования к погрузочно-разгрузочным работам:

- для транспортировки используйте стропы, которые следует располагать вокруг обоих технологических подсоединений;
- при транспортировке нельзя поднимать расходомеры за корпус преобразователя сигналов;
- не используйте транспортировочные цепи, а только такелажные ремни, так как они могут повредить корпус.
- при наличии рым-болтов на корпусе ПРП крепление строп осуществлять за них



**ОСТОРОЖНО!** Имеется опасность повреждения по причине неустойчивости расходомера. Центр тяжести расходомера часто находится выше точки подвеса строп. При транспортировке избегайте ненамеренного соскальзывания или вращения расходомера.

Способы правильного и неправильного крепления строп при транспортировке прибора представлены на рисунке 69.




Рисунок 69 – Способы правильного и не правильного крепления строп при транспортировке прибора

## 8 Утилизация

Материалы и комплектующие, используемые для изготовления расходомера, не оказывают вредного воздействия на природу. Требования обеспечиваются схемотехническими решениями и конструкцией прибора.

Особые требования к утилизации прибора не требуются.

Утилизацию следует осуществлять в соответствии с действующими законодательными актами.

**Список используемых сокращений**

ТУ – технические условия

ПРП – преобразователь расхода

ПС – преобразователь сигналов

БП – блок питания

ПП – пьезоэлектрические преобразователи

ПО – программное обеспечение

ПК – персональный компьютер

Ду – диаметр условного прохода

МП – методика поверки

РЭ – руководство по эксплуатации

ЭД – эксплуатационная документация



Подлежит изменениям без предварительного уведомления  
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ УЛЬТРА»  
Тел.: +7 (499) 519-61-90  
E-mail: [office@ultra-gk.ru](mailto:office@ultra-gk.ru)



[www.ultra-gk.ru](http://www.ultra-gk.ru)